



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
**SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA
w GŁUCHOŁAZACH**
im. św. Jana Pawła II

48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40

Tel. 77 43 91 614, 40 80 155; Fax 77 43 93 861

e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl www.szpitalmsw-glucholazy.pl



NIP 755-16-33-549 REGON 531172135

L. dz. DZP 2377/1/2021

Głucholazy, dnia 22.04.2021 r.

INFORMACJA O ZMIANIE
TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania :

**„Przebudowa sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głucholazach
im. św. Jana Pawła II”**

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu,
wyznaczając nowy termin na dzień:

28.04.2021r. godzina 10:00-termin składania ofert

28.04.2021r. godzina 11:00- termin otwarcia ofert

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z. 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w punktach
jak poniżej, które otrzymują następujące brzmienie:

1. W rozdziale IX:
„1. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj.
do dnia 27 maja 2021 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym
upływa termin składania ofert.”
2. W rozdziale XI:
„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy
<https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmsw-glucholazy>, do dnia **28 kwietnia 2021 r.,
godz. 10:00”**
„2.Otwarcie ofert nastąpi dnia **28 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00.”**

Jednocześnie informuję, iż ulega modyfikacji załącznik nr 10 do SWZ (modyfikacji ulegają
przedmiary branży sanitarnej), który stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

1. Załącznik Nr 10 do SWZ_przedmiary, ulega zmianie poprzez zamianę w przedmiarze robót,
znajdującym się w folderze BRANŻA SANITARNA 2021.03.01, w pliku **PRZEDMIAR** w następujący
sposób:

- a) usunięto pozycję nr 125 „Ścienne tablice poboru gazów medycznych dla jednego gazu”;
- b) usunięto pozycję nr 126 „Ścienne tablice poboru gazów medycznych dla dwóch gazów”;
- c) usunięto pozycję nr 143 „Punkty poboru gazów medycznych tylko montaż”;
- d) usunięto pozycję nr 150 „Skrzynki do zaworów i odwadniaczy, do zaworów z manometrami z sygnalizacją braku gazu”;
- e) w pozycji nr 125 „Podłączenie panelu podwójnego łóżkowego dla jednego gazu – panel w projekcie elektrycznym” **zmieniono ilość z 28 na 20 kpl.** (nr pozycji przed zmianami – 127);
- f) w pozycji nr 126 „Podłączenie panelu podwójnego łóżkowego dla dwóch gazów – panel w projekcie elektrycznym” **zmieniono ilość z 18 na 9 kpl.** (nr pozycji przed zmianami – 128);
- g) **dodano pozycję nr 127 „Podłączenie panelu pojedynczego łóżkowego dla dwóch gazów – panel w projekcie elektrycznym” 3 szt.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

Głucholazy, dn. 22.04.2021r..... Kierownik Zamawiającego.....



PERŁY [2018]
Medycyny



REKOMENDOWANA
MARKA
POLSKIEJ GOSPODARKI 2018



2018
DIAMENT
Polskiej Gospodarki