

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: **Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy PSP Nr 24, PSP Nr 15, PSP Nr 21 i PSP Nr 30 w Radomiu - wymiana opraw oświetleniowych boisk na oprawy typu LED.**

**1. Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, w dniu 24.05.2024r. otrzymał zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu.**

**Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowego zapytania:**

„1) Proszę o informację jaka wysokość słupów jest na poszczególnych boiskach.  
2) Proszę o udostępnienie obliczeń fotometrycznych celem zapoznania się z nimi pod kątem wartości natężenia oświetlenia.”

**2. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia iż:**

**Ad. 1.** Wysokość istniejących masztów podana jest w projektach poszczególnych boisk:

PSP nr 24 – 12 m,  
PSP nr 15 -12 m,  
PSP nr 21 – 12 m,  
PSP nr 30 - 10 m.

**Ad. 2.** Pomiary fotometryczne były wykonane przez projektanta (Zamawiający nie posiada ich w swojej dyspozycji) w celu dobrania parametrów oświetlenia. Parametry lamp różnych producentów mogą się nieznacznie różnić, należy zatem zachować, (zgodnie z dokumentacją projektową) wymagane średnie natężenie oświetlenia boiska  $E_m$  nie mniej niż 75lx przy równomierności  $E_{min}/E_m$  nie mniejszej niż 0,5.

W/w wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ

KIEROWNIK REFERATU  
  
mgr Tomasz Nowakowski