

ZP.272.6.TP.2024

Chrzanów, dn. 19.03.2024r.

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania Rozwój infrastruktury sportowej w Powiecie Chrzanowskim

Część 1 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno –Chemicznych w Trzebini. Zakres prac: wymiana posadzek, malowanie ścian i sufitów w salach lekcyjnych oraz ciągów komunikacyjnych – Etap III

Część 2- Modernizacja kanalizacji w budynku Zespół Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie przy ul. Fabrycznej 27

Część 3 – Modernizacja instalacji wody bytowej i hydrantowej, kanalizacyjnej w budynku I LO w Chrzanowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 14 w Chrzanowie

Część 4 – Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ-dotyczy Części 1:

Pytanie 1:

Proszę o sprawdzenie terminu związania z ofertą, ponieważ jest podane 30 dni od otwarcia ofert do 10.04.2024r a powinno być według wyliczeń do 27.04.2024r.

Odpowiedź:

Termin związania ofertą to 30 dni od otwarcia ofert tj. do 27.04.2024r.

Pytanie 2:

Proszę o informację czy można zastosować wykładzinę obiektową (klasa ścieralności T, Klasa użyteczności 34/43, grubość całkowita 2,0 mm barwioną w masie, ponieważ jest barwiona w masie więc warstwa użytkowa to 2,0 mm, Klasa antypoślizgowości R10, Niepalna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zastosowanie proponowanej wykładziny obiektowej barwionej w masie o grubości 2,0 mm i warstwie użytkowej 2,00 mm, klasa ścieralności T, Klasa użyteczności 34/43, klasa antypoślizgowości R10, Niepalna.

Pytanie 3:

Proszę o informację ponieważ nie ma w przedmiarze a wszędzie pod parkietami jest lepik, który powinien być zlikwidowany czy dodać w przedmiarze pozycję czy wszystko ująć w pozycji rozebranie posadzek?

Odpowiedź:

Należy ująć w pozycji rozebranie posadzek.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter, nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert bez zmian.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego pisma. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego drogą elektroniczną.