

Legenda:

projektowany słup stalowy ocynkowany h = 7m z wysięgnikiem 1m, słup mocowany na fundamencie betonowym

oprawa LED 4000lm 40W, 140lm/W

proj. linia kablowa YAKXS 4x25 mm2

Instalacja oświetlenia w układzie TN-C
Ochrona przeciwporażeniowa: dostatecznie szybkie wyłączenie napięcia

Etap I:
Obwód I od SzO-2 do So-I/11: L = 334(378)m - 12 słupów oświetleniowych

RAMIKO
mgr inż. Radosław Ostraszewski
ul. Gronowa 3
66-458 Jenin
NIP 8521611911
tel/fax: 95-718-35-77
tel kom: 668 184 112
e-mail: rostraszewski@gmail.com

Inwestor:
Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1
66-530 DREZDENKO

Faza	Projekt zgłoszenia robót		
Inwestor:	Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1; 66-530 Drezdenko		
Obiekt:	Rozbudowa drogi w m. Klesno na działce 264, 471/17, 471/16, 472/9, 83, 80/1		
Adres:	Klesno , działka nr 264, 471/17, 471/16, 472/9, 83, 80/1 obręb 0003 Klesno, 0002 Radowo		
Kategoria:	XXVI		
Temat:	Schemat oświetlenia - ETAP I		
Branża:	Elektryczna		
Projektant:	inż. Jacek Hajdasz uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr uprawnień LBS/0051/POOE/12	04.2019	Skala:
Opracowanie:	inż. Jakub Hajdasz asystent projektanta	04.2019	Rys. nr: E-2