

Staszów, dnia 23.10.2023

Zn.spr.: SA.270.64.2023

PYTANIA ZADANE DO SWZ

Treść pytania:

Proszę podać ile kilogramów czynnika chłodniczego należy zutylizować?

Odpowiedź:

Ilość czynnika chłodzącego do utylizacji zawiera pozycja nr 2 Przedmiaru.

Treść pytania:

Co w przypadku gdy zaoferowany producent urządzeń ma inne średnice rur chłodniczych? AUX, który ma takie same średnice nie spełnia wymaganych parametrów

Odpowiedź:

1. W przypadku gdy wybrany przez Wykonawcę system klimatyzacji wymaga, zgodnie ze standardową instrukcją montażu lub szczegółowym doбором, zastosowania innych średnic niż zamontowane na obiekcie, możliwe jest jego zamontowanie na podstawie otrzymanego od Producenta urządzeń indywidualnego dopuszczenia do montażu na niestandardowej instalacji z równoczesnym zachowaniem warunków gwarancji.
2. Brak jest możliwości wymiany fragmentów instalacji prowadzonych w istniejących przegrodach budowlanych.

Treść pytania:

Zwracam się z prośbą o zmianę wymaganego ciśnienia jednostki wewnętrznej ściennej 4,5kW dla najwyższego biegu na 45dB oraz zmianę wymaganego ciśnienia jednostki wewnętrznej ściennej 7,1kW dla najwyższego biegu na 48dB. Daje to gwarancję wykorzystania istniejącej instalacji, gdyż w przeciwnym razie należy wymienić instalację chłodniczą ze względu na inne średnice rur

Odpowiedź:

Podane w opracowaniu parametry hałasu dotyczą wartości ciśnienia akustycznego podanego w dB(A).

W przypadku gdy dostawca/producent urządzeń podaje dane akustyczne w "dB" bez korekty filtrem A, należy najpierw dokonać korekty wartości w poszczególnych pasmach oktaowych zgodnie z krzywą korekcyjną A i dopiero po zsumowaniu logarytmicznym porównywać wartości.