

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: I-I.271.4.2023

**Nazwa zadania:** *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce.*

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710) Zamawiający informuje, że

- 1) rozdział XI, XIII i XIV otrzymują brzmienie:

### **XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **04.07.2023 r.**, określonego w rozdziale XIII ust. 2, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

### **XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.**

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
  - 1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
  - 2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

- 3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
8. <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
9. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu.
10. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
11. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
12. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
14. **Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : [https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_gorzyce](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gorzyce), w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 05.06.2023 r. do godziny 09:00.**

#### **XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT.**

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2023 r., o godzinie 09:30**

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
8. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, o których mowa ust. 9 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.
9. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
10. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
11. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
13. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>;

2) rozdział XX otrzymuje brzmienie:

## **XII. INFORMACJĘ O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

Część 1:

1. Warunki udziału w postępowaniu:
  - i. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
  - ii. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
  - iii. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
  - iv. zdolności technicznej lub zawodowej – jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków lub termoizolacji budynków, każda z robót o wartości, co najmniej 2 500 000,00 zł brutto;

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - **spełnia/nie spełnia**.

#### Część 2:

1. Warunki udziału w postępowaniu:
  - 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
  - 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
  - 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
  - 4) zdolności technicznej lub zawodowej – jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych polegających na wykonaniu kotłowni wraz z kotłami centralnego ogrzewania o mocy co najmniej 50 kW.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - **spełnia/nie spełnia**.

#### Część 3:

1. Warunki udziału w postępowaniu:
  - 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
  - 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
  - 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
  - 4) **zdolności technicznej lub zawodowej – jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji budynków lub termoizolacji budynków, o wartości, co najmniej 1 000 000,00 zł brutto.**

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

- 3) rozdział XXVI - dokumentacja projektowa – załącznik nr 9 – przedmiar robót – wymiana kotłów:
- a) pozycja 75 (Szkoła Podstawowa w Furmanach), poprzez komplet instalacji elektrycznej określa się:
- montaż WLZ od TG do planowanej TK poprzez wyłącznik techniczny kotłowni – min YKY 5x6 , ok. 30 m,
  - zabezpieczenie WLZ- w TG – min. 25A,
  - montaż Wyłącznika Technicznego kotłowni,
  - montaż tablicy kotłowni – TK dla wyprowadzenia zasilania i zabezpieczenia:
  - sterownika kotła wraz z pełnym oprzewodowaniem wg DTR dostarczonego Urządzenia:
    - systemu GAZEX,
    - zasobnika dwuwężownicowego o mocy 12kW,
    - pompy zatapialnej,
    - podgrzewaczy wody,
    - gniazd technicznych zasilania urządzeń j.w. oraz gniazd remontowych 230V i 400V,
  - montaż, zasilenie i sterowanie opraw oświetleniowych IP 54 LED 30W – min. 4 kpl,
  - montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o zwiększonym natężeniu oświetlenia do co najmniej 5lx,
  - montaż instalacji wyrównawczej bednarką min. 20x3mm,
  - przyłączenia, badania i rozruchy,
  - sporządzenie protokołów badań i odbiorów,
- b) pozycja 341 (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni), poprzez komplet instalacji elektrycznej określa się:
- montaż WLZ od TG do planowanej TK poprzez wyłącznik techniczny kotłowni – min YKY 5x6, ok. 30 m,
  - zabezpieczenie WLZ- w TG – min. 20A,
  - montaż Wyłącznika Technicznego kotłowni,
  - montaż tablicy kotłowni – TK dla wyprowadzenia zasilania i zabezpieczenia:
    - sterowników kotłów wraz z pełnym oprzewodowaniem wg DTR dostarczonego Urządzenia,
    - systemu GAZEX,
    - pompy zatapialnej,
    - podgrzewaczy wody,
    - gniazd technicznych zasilania urządzeń j.w. oraz gniazd remontowych 230V i 400V,
  - montaż, zasilenie i sterowanie opraw oświetleniowych IP 54 LED 30W – min. 5 kpl,
  - montaż, zasilenie i sterowanie opraw oświetleniowych IP 54 LED 18W – min. 2 kpl,
  - montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o zwiększonym natężeniu oświetlenia do co najmniej 5lx,
  - montaż instalacji wyrównawczej bednarką min. 20x3mm,

- przyłączenia, badania i rozruchy,
  - sporządzenie protokołów badań i odbiorów,
- c) pozycja 507 (OSP Trześń), poprzez komplet instalacji elektrycznej określa się:
- montaż WLZ od TG do planowanej TK poprzez wyłącznik techniczny kotłowni – min YKY 5x6, ok. 30 m,
  - zabezpieczenie WLZ- w TG – min. 20A,
  - montaż Wyłącznika Technicznego kotłowni,
  - montaż tablicy kotłowni – TK dla wyprowadzenia zasilania i zabezpieczenia:
    - sterowników kotłów wraz z pełnym oprzewodowaniem wg DTR dostarczonego Urzędnika,
    - systemu GAZEX,
    - pompy zatapialnej,
    - podgrzewaczy wody,
    - gniazd technicznych zasilania urządzeń j.w. oraz gniazd remontowych 230V i 400V,
  - montaż, zasilenie i sterowanie opraw oświetleniowych IP 54 LED 30W – min. 4 kpl.,
  - montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o zwiększonym natężeniu oświetlenia do co najmniej 5lx,
  - montaż instalacji wyrównawczej bednarką min. 20x3mm,
  - przyłączenia, badania i rozruchy,
  - sporządzenie protokołów badań i odbiorów.