

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE

Bogumił Gostyński
66-100 Sulechów, ul. Leszka Czarnego 7
tel. 503 03 37 83, NIP 929-140-90-80
e-mail: pogotowieelektryczne@wp.pl

LUBUSKI URZĄD SKARBOWY
W ZIELONEJ GÓRZE (1)
ZŁOŻONA OSOBISTIE

KARTA PRZEWODNIA

Wykonania pomiarów elektrycznych ochronnych

Przydział:

do zatwierdzenia

do wiadomości

ad acta

NR _____

Zał. _____

19 GRU. 2014

1. Obiekt : Budynek Lubuskiego Urzędu Skarbowego
2. Adres : Zielona Góra ul. Dr. Pieniężnego
3. Inwestor : Lubuski Urząd Skarbowy
4. Data wykonania pomiarów: 18.12.2014

| | | | |
|----|--|------|----|
| 1. | Protokoły pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej | Str. | 8 |
| 2. | Protokoły pomiarów skuteczności zerowania urządzeń elektrycznych (Dla starych instalacji) oraz samoczynne szybkie wyłączenie dla nowych instalacji. | Str. | 21 |
| 3. | Protokół badań technicznych urządzenia piorunochronnego | Str. | 1 |
| 4. | Kserokopie uprawnień i Certyfikaty | str | 6 |

6. Układ sieci TN-C-S
7. Napięcie sieci 0,4 kV / 0,23 kV
8. Dopuszczalne napięcie dotyku $U_I=50$ V dla warunków normalnych.
9. Zastosowano normę PN-IEC 5009
10. Teczka zawiera 36 str.

Pieczętka i podpis :

BOGUMIŁ GOSTYŃSKI
upr. kontr. pom. 241/E/1070/12
upr. dozoru wv. 241/S/1071/12

STATE OF TEXAS
COUNTY OF [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

}

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE
Bogumił Gostyński
66-100 Sulechów, ul. Leszka Czarnego 7
tel. 503 03 37 83, NIP 929-140-90-80
e-mail: pogotowieelektryczne@wp.pl

Zielona Góra 2014

PROTOKÓL Nr 21/12/14 **LUBUSKI URZĄD SKARBOWY**
W ZIELONEJ GÓRZE (1)
ZŁOŻONO OSOBISTIE

Z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

1. Wykonane w dniu: 2014-12-18
2. Obiekt - adres: **Budynek Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ul. Dr Pieniężnego**
3. Inwestor: **Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze**
4. Pomiary wykonano miernikiem MacroTest 5035 nr znamionowy 14112049

Przydział: dnia **19 GRU. 2014**

do załatwienia _____
 do wiadomości _____
 ad acta _____
NR _____ ZAŁ. _____

| Lp. | Obwód - urządzenie | L1-N | L2-N | L3-N | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | L+N-PE+Z |
|-----|--|------|------|------|-------|-------|-------|----------|
| | Piwnica | | | | | | | |
| | Tablica rozdzielcza TP-0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -- |
| 1. | Obwód nr1 oświetlenia pom. 08 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 2. | Obwód nr2 oświetlenia wrzutni | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 3. | Obwód nr3 oświetlenia pom. 06,WC,07. | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 4. | Obwód nr4 gniazd pom. 07 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 5. | Obwód nr5 oświetlenia pom. 09,11,12 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 6. | Obwód nr6 oświetlenia korytarz | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 7. | Obwód nr7 gniazd pom. 01,03 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 8. | Obwód nr8 oświetlenia pom. 01,19 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 9. | Obwód nr9 oświetlenia pom. 03,18 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 10. | Obwód nr10 gniazd pom. 08 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 11. | Obwód nr11 oświetlenia pom. 14,15,16,17 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 12. | Obwód nr13 gniazd pom. 06 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 13. | Obwód nr14 gniazd korytarz, pom.14,15,16 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 14. | Obwód nr15 gniazd pom. 17,18,19 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 15. | Obwód nr16 gniazd pom. 09,11,12 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 16. | Obwód nr17 gniazd pom. WC | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 17. | Obwód nr18 gniazd pom. WC | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 18. | Obwód nr22 zasil. Hurtowni | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| | Tablica rozdzielcza komputerowa | | | | | | | |
| 19. | Obwód nr1 gniazd pom. 19 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 20. | Obwód nr2 gniazd pom. 01 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 21. | Obwód nr3 gniazd pom. 02 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| | Tablica rozdzielcza pod schodami | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|----|----|----|----|----|----|----|
| 22. | Obwód nr10 gniazd | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 23. | Obwód nr2 gniazd | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 24. | Obwód nr3 gniazd | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 25. | Obwód nr4 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| | Parter | | | | | | | |
| | Tablica rozdzielcza TA (TG- oświetlenie) | | | | | | | |
| 26. | Obwód nr1 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | Obwód nr2 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | Obwód nr3 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 29. | Obwód nr4 zasilanie drzwi | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30. | Obwód nr5 zasilanie drzwi | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. | Obwód nr6 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 32. | Obwód nr7 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33. | Obwód nr8 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | Obwód nr9 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 35. | Obwód nr10 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | Obwód nr11 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37. | Obwód nr12 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| | Tablica rozdzielcza TA (TG- gniazda) | | | | | | | |
| 38. | Obwód nr1 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | Obwód nr2 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. | Obwód nr3 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 41. | Obwód nr4 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42. | Obwód nr5 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43. | Obwód nr6 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 44. | Obwód nr7 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45. | Obwód nr8 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Tablica rozdzielcza TG | | | | | | | |
| 46. | WLZ TP-1,TP-2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -- |
| 47. | WLZ TP-3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -- |
| 48. | Zasilanie komputerów | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -- |
| 49. | WLZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -- |
| | Tablica rozdzielcza TG | | | | | | | |
| 50. | WLZ Parter,TB oświetlenie | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -- |
| 51. | WLZ TB piwnica | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -- |
| 52. | WLZ III piętro | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -- |
| 53. | WLZ II piętro | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -- |
| 54. | WLZ I piętro | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -- |

| Tablica rozdzielcza TP-1 oświetlenie | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 55. | Obwód nr1 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56. | Obwód nr2 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57. | Obwód nr3 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 58. | Obwód nr4 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59. | Obwód nr5 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60. | Obwód nr6 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 61. | Obwód nr7 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62. | Obwód nr8 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63. | Obwód nr9 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 64. | Obwód nr10 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65. | Obwód nr11 centrala P-Poż. | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66. | Obwód nr12 Brama | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| Tablica rozdzielcza TP-1 gniazda | | | | | | | | |
| 67. | Obwód nr 1 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68. | Obwód nr 2 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69. | Obwód nr 3 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 70. | Obwód nr 4 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71. | Obwód nr 5 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72. | Obwód nr 6 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 73. | Obwód nr 7 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74. | Obwód nr 8 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75. | Obwód nr 9 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| Rozdzielnia TSO | | | | | | | | |
| 76. | Obwód nr 1 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 77. | Obwód nr 2 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 78. | Obwód nr 3 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 79. | Obwód CPD 1 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 80. | Obwód B2 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 81. | Obwód C3 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 82. | Obwód D4 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 83. | Obwód E5 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 84. | Obwód TP-2 A1 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 85. | Obwód B2 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 86. | Obwód C3 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 87. | Obwód D4 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 88. | Obwód E5 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 89. | Obwód F5 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 90. | Obwód G7 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 91. | Obwód H8 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 92. | Obwód I9 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 93. | Obwód J10 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 94. | Obwód K11 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 95. | Obwód L12 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 96. | Obwód POM.320 OBW 1 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 97. | Obwód POM.320 OBW 2 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 98. | Obwód POM.320 OBW 3 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 99. | Obwód POM.320 OBW 4 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| Tablica rozdzielcza TP-1 | | | | | | | | |
| 100. | Obwód gniazda 380V Sortownia | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 101. | Obwód zasilanie maszynowni dźwigu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 102. | Obwód oświetlenie zewnętrzne | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 103. | Obwód zasilanie tablicy TP-0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Tablica rozdzielcza TPK-1 | | | | | | | | |
| 104. | Obwód nr 1 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105. | Obwód nr 2 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106. | Obwód nr 3 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 107. | Obwód nr 4 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108. | Obwód nr 5 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109. | Obwód nr 6 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| I Piętro | | | | | | | | |
| Tablica rozdzielcza TP3 – oświetlenie | | | | | | | | |
| 110. | Obwód nr 2 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111. | Obwód nr 3 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112. | Obwód nr 4 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 113. | Obwód nr 5 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114. | Obwód nr 6 zasilanie drzwi | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115. | Obwód nr 7 centrala telefoniczna | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| Tablica rozdzielcza TP3 – gniazda | | | | | | | | |
| 116. | Obwód nr 4 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117. | Obwód nr 5 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118. | Obwód nr 6 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 119. | Obwód nr 7 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120. | Obwód nr 8 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121. | Obwód nr 9 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 122. | Obwód nr 10 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | |
|------|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 123. | Obwód nr 11 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Tablica rozdzielcza TPK-2 | | | | | | | |
| 124. | Obwód nr 1 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125. | Obwód nr 2 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126. | Obwód nr 3 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 127. | Obwód nr 4 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128. | Obwód nr 5 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129. | Obwód nr 6 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| | Tablica rozdzielcza TP-2 oświetlenie | | | | | | | |
| 130. | Obwód nr1 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131. | Obwód nr2 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132. | Obwód nr3 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 133. | Obwód nr4 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134. | Obwód nr5 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135. | Obwód nr6 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 136. | Obwód nr7 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137. | Obwód nr8 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138. | Obwód nr9 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| | Tablica rozdzielcza TP-2 gniazda | | | | | | | |
| 139. | Obwód nr 1 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140. | Obwód nr 2 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141. | Obwód nr 3 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 142. | Obwód nr 4 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143. | Obwód nr 5 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144. | Obwód nr 6 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 145. | Obwód nr 7 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146. | Obwód nr 8 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147. | Tablica rozdzielcza TP-1 + TK | | | | | | | |
| 148. | Obwód dedykowany 1 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 149. | Obwód dedykowany 2 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 150. | Obwód dedykowany 3 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 151. | Obwód dedykowany 4 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 152. | Obwód dedykowany 5 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 153. | Obwód dedykowany 6 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 154. | Obwód dedykowany 7 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 155. | Obwód dedykowany 8 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 156. | Obwód dedykowany 9 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 157. | Obwód dedykowany 10 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 158. | Obwód dedykowany I I | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| | TP.1 | | | | | | | |
| 159. | Obwód 1 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 160. | Obwód 2 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 161. | Obwód 3 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 162. | Obwód 4 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 163. | Obwód 5 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 164. | Obwód 6 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 165. | Obwód 7 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 166. | Obwód 8 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 167. | Obwód 9 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 168. | Obwód 10 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 169. | Obwód 11 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 170. | Obwód 12 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 171. | Obwód 13 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 172. | Obwód 14 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 173. | Obwód 15 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 174. | Obwód 16 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 175. | Obwód 17 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 176. | Obwód 18 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 177. | Obwód 19 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 178. | Obwód 20 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 179. | Obwód 21 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 180. | Obwód 22 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 181. | Obwód 23 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 182. | Obwód 24 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 183. | Obwód 25 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 184. | Obwód 26 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| | II Piętro | | | | | | | |
| | Tablica rozdzielcza TP4 | | | | | | | |
| 185. | Obwód nr 1 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186. | Obwód nr 2 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187. | Obwód nr 3 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 188. | Obwód nr 4 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 189. | Obwód nr 5 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190. | Obwód nr 6 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 191. | Obwód nr 7 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 192. | Obwód nr 8 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193. | Obwód nr 9 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 194. | Obwód nr 10 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 195. | Obwód nr 11 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196. | Obwód nr 12 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 197. | Obwód nr 13 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198. | Obwód nr 14 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199. | Obwód nr 15 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 200. | Obwód nr 17 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201. | Obwód nr 18 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202. | Obwód nr 20 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 203. | Obwód nr 21 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 204. | Obwód nr 22 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205. | Obwód nr 23 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 206. | Obwód nr 24 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 207. | Obwód nr 25 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208. | Obwód nr 26 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 209. | Obwód nr 27 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 210. | Obwód nr 28 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211. | Obwód nr 29 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 212. | Obwód nr 30 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213. | Obwód nr 31 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tablica rozdzielcza TK-2 | | | | | | | | |
| 214. | Obwód nr 1 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215. | Obwód nr 2 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 216. | Obwód nr 3 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 217. | Obwód nr 4 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218. | Obwód nr 5 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219. | Obwód nr 6 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| III Piętro | | | | | | | | |
| Tablica rozdzielcza TP-5 | | | | | | | | |
| 220. | Obwód nr 1 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 221. | Obwód nr 2 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 222. | Obwód nr 3 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 223. | Obwód nr 4 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224. | Obwód nr 5 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225. | Obwód nr 6 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 226. | Obwód nr 7 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 227. | Obwód nr 8 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228. | Obwód nr 9 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 229. | Obwód nr 10 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


| | | | | | | | | |
|------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 230. | Obwód nr 11 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
|------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 231. | Obwód nr 12 gniazda | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 232. | Obwód nr 13 gniazda | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233. | Obwód nr 14 gniazda | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234. | Obwód nr 15 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 235. | Obwód nr 16 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236. | Obwód nr 17 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237. | Obwód nr 18 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 238. | Obwód nr 19 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239. | Obwód nr 20 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240. | Obwód nr 21 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 241. | Obwód nr 22 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242. | Obwód nr 23 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243. | Obwód nr 24 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 244. | Obwód nr 25 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245. | Obwód nr 26 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246. | Obwód nr 27 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 247. | Obwód nr 28 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248. | Obwód nr 7 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249. | Obwód nr 8 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 250. | Obwód nr 1 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 251. | Obwód nr 2 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 252. | Obwód nr 3 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 253. | Obwód nr 4 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254. | Obwód nr 5 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255. | Obwód nr 6 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 256. | Obwód nr 7 oświetlenie | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 257. | Obwód nr 8 oświetlenie | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258. | Obwód nr 9 oświetlenie | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |

Uwaga: Dla instalacji w eksploatacji (brak dokumentacji technicznej) urządzenia, obwody oznaczyć na podkładzie lub szkicu budowlanym (załącznik do protokołu)

5. Załącznik nr:1-7.

6. Orzeczenie: Uzyskane wyniki pomiarów rezystancji spełniają wymagania przepisów PN – IEC 60364-4-41

Pomiary wykonał:

BOGUMIŁ GOSTYŃSKI
 upr. kontr. doz. 241/E/1070/12
 upr. doz. 241/D/1071/12

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE
Bogumił Gostyński

66-100 Sulechów, ul. Leszka Czarnego 7
tel. 503 03 37 83, NIP 929-140-90-80
e-mail: pogotowieelektryczne@wp.pl

PROTOKÓŁ Nr 22/12/2014 LUBUSKI URZĄD SKARBOWY

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
samoczynne szybkie wyłączenie napięcia. **W ZIELONEJ GÓRZE** (1)
ZŁOŻONO OSOBISTIE

1. Wykonane w dniu: **Grudzień 2014**
2. Obiekt - adres: **Budynek Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ul. Dr. Pieniężnego**
3. Inwestor: **Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze**
4. Pomiary wykonano miernikiem MacroTest 5035 nr znamionowy **14112049**

Przydział: dnia **19 GRU. 2014**
 do załatwienia _____
 do wiadomości _____
 ad acta _____
NR _____ ZAŁ. _____

| Lp. | Nazwa, nr urządzenia / nazwa gniazda | In [A] | Ia [A] | Zp [Ω] | Zs [Ω] | Ocena pomiaru |
|-----|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Piwnica | | | | | |
| | Korytarz | | | | | |
| 1. | Tablica rozdzielcza | 63 | 217 | 0,15 | 1,06 | Tak |
| 2. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 3. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 01 | | | | | |
| 4. | Gniazdo 2P /Z nr K1 | 16 | 80 | 1 | 2,875 | Tak |
| 5. | Gniazdo 2P /Z nr K2 | 16 | 80 | 1 | 2,875 | Tak |
| 6. | Gniazdo 2P /Z nr K3 | 16 | 80 | 1,1 | 2,875 | Tak |
| 7. | Gniazdo 2P /Z nr K4 | 16 | 80 | 1,1 | 2,875 | Tak |
| 8. | Gniazdo 2x2P /Z nr 1 | 16 | 80 | 1,4 | 2,875 | Tak |
| 9. | Gniazdo 2x2P /Z nr 2 | 16 | 80 | 1,4 | 2,875 | Tak |
| 10. | Gniazdo 2P /Z nr K5 | 16 | 80 | 0,9 | 2,875 | Tak |
| 11. | Gniazdo 2P /Z nr K6 | 16 | 80 | 0,9 | 2,875 | Tak |
| 12. | Gniazdo 2x2P /Z nr 3 | 16 | 80 | 1,2 | 2,875 | Tak |
| 13. | Gniazdo 2x2P /Z nr 4 | 16 | 80 | 1,2 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 03 | | | | | |
| 14. | Gniazdo 2x2P /Z nr 1 | 16 | 80 | 1,2 | 2,875 | Tak |
| 15. | Gniazdo 2x2P /Z nr 2 | 16 | 80 | 1,2 | 2,875 | Tak |
| 16. | Gniazdo 2P /Z nr K1 | 16 | 80 | 0,9 | 2,875 | Tak |
| 17. | Gniazdo 2P /Z nr K2 | 16 | 80 | 0,9 | 2,875 | Tak |
| 18. | Gniazdo 2x2P /Z nr 3 | 16 | 80 | 1 | 2,875 | Tak |
| 19. | Gniazdo 2x2P /Z nr 4 | 16 | 80 | 1 | 2,875 | Tak |
| 20. | Gniazdo 2P /Z nr K3 | 16 | 80 | 0,8 | 2,875 | Tak |
| 21. | Gniazdo 2P /Z nr K4 | 16 | 80 | 0,8 | 2,875 | Tak |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|----|-----|------|-------|-----|
| | Klatka schodowa | | | | | |
| 22. | Tablica rozdzielcza komputerowa | 35 | 106 | 0,35 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 06 | | | | | |
| 23. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,9 | 2,875 | Tak |
| | WC | | | | | |
| 24. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 25. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 07 | | | | | |
| 26. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,8 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 08 | | | | | |
| 27. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 28. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 09 | | | | | |
| 29. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,9 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 011 | | | | | |
| 30. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 31. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 012 | | | | | |
| 32. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 1,1 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 020 | | | | 2,875 | |
| 33. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 34. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 367 | Tak |
| | Pomieszczenie 021 | | | | | |
| 35. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 367 | Tak |
| 36. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 440 | Tak |
| | Pomieszczenie 018 | | | | | |
| 37. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 367 | Tak |
| 38. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 367 | Tak |
| | Pomieszczenie 019 | | | | | |
| 39. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 367 | Tak |
| 40. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 367 | Tak |
| 41. | Gniazdo 2P/Z nr K1 | 16 | 80 | 0,5 | 440 | Tak |
| 42. | Gniazdo 2P/Z nr K2 | 16 | 80 | 0,5 | 440 | Tak |
| | Parter | | | | | |
| | Korytarz | | | | | Tak |
| 43. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 44. | Gniazdo 2x2P/Z -Nieczynne | | | | | |
| | Pomieszczenie 7 | | | | | |
| 45. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 367 | Tak |
| 46. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 367 | Tak |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------|----|----|-----|-------|-----|
| 47. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 367 | Tak |
| | Pomieszczenie 8 | | | | | |
| 48. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 49. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 50. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 51. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 9 | | | | | |
| 52. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 53. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 54. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 55. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 56. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 57. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 58. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 59. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 60. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 61. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 62. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 63. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 64. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 65. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 66. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 67. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 68. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 69. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 70. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 71. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 72. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 73. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 74. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 10 | | | | | |
| 75. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 76. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 77. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 78. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 79. | Gniazdo 2x2P/Z - Nieczynne | | | | | |
| 80. | Gniazdo 2x2P/Z - Nieczynne | | | | | |
| 81. | Gniazdo 2x2P/Z - Nieczynne | | | | | |
| 82. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,8 | 2,875 | Tak |
| 83. | Gniazdo 2x2P/Z - Nieczynne | | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------------------------|----|----|-----|-------|-----|
| 84. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 85. | Gniazdo 2x2P/Z - Nieczynne | | | | | |
| 86. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 87. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 88. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| | WC | | | | | |
| 89. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 90. | Podgrzewacz | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| | WC | | | | | |
| 91. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| | Sala operacyjna | | | | | |
| 92. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 93. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 94. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 95. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| | Pom. 1L | | | | | |
| 96. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 97. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 98. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 99. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 100. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 101. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 102. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 103. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 104. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 105. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| | Pom. 2L | | | | | |
| 106. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 107. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 108. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 109. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 110. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pom. 3L | | | | | |
| 111. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 112. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 113. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 114. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 115. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 116. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 117. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |

| | | | | | | |
|------|---------------------|----|----|-----|-------|-----|
| 118. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 119. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,8 | 2,875 | Tak |
| | Pom. 4L | | | | | |
| 120. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,8 | 2,875 | Tak |
| 121. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 122. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 123. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 124. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pom. 5L | | | | | |
| 125. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 126. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 127. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 128. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 129. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 130. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 131. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 132. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 133. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 134. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 135. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 136. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| | Pom. 6L | | | | | |
| 137. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 138. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 139. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 140. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 141. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 142. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 143. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 144. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 145. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 146. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 147. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 148. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 149. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 150. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pom. 7L | | | | | |
| 151. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 152. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 153. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |

| | | | | | | |
|------|--------------------------|----|----|-----|-------|-----|
| 154. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 155. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 156. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 157. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 158. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 159. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 160. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 161. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 162. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| | Pom. 8L | | | | | |
| 163. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 164. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 165. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 166. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 167. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 168. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 169. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| | I Piętro | | | | | |
| | WC | | | | | |
| 170. | Gniazdo 16A/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 171. | Podgrzewacz | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| | WC | | | | | |
| 172. | Gniazdo 16A/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 173. | Podgrzewacz | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| | Korytarz | | | | | |
| 174. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 175. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 176. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 117 | | | | | |
| 177. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 178. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 179. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 180. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 181. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 182. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 183. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 184. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 185. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 119 | | | | | |
| 186. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |

| | | | | | | |
|------|--------------------------|----|----|-----|-------|-----|
| 187. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 188. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 189. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 190. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 191. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 192. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 193. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 194. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 195. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 196. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 197. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 120 | | | | | |
| 198. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,9 | 2,875 | Tak |
| 199. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 200. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 201. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 202. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 203. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 204. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 205. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,9 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 121 | | | | | |
| 206. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 207. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 208. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 209. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 210. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 211. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 212. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 213. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 214. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 215. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 216. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 217. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 218. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 219. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 220. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 221. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 222. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 223. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 224. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |

| | | | | | | |
|------|--------------------------|----|----|-----|-------|-----|
| 225. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | WC | | | | | |
| 226. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 227. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 228. | Podgrzewacz | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| | WC | | | | | |
| 229. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 230. | Podgrzewacz | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 122 | | | | | |
| 231. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 232. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 233. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 234. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 235. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 236. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 237. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 238. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 239. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 240. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 241. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 242. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 123 | | | | | |
| 243. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 244. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 245. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 246. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 247. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 248. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 249. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 250. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 251. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 252. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 253. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 254. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 124 | | | | | |
| 255. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 256. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 257. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 258. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 259. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |

| | | | | | | |
|------|--------------------------|----|----|-----|-------|-----|
| 260. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 125 | | | | | |
| 261. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 262. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 263. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 264. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 265. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 266. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 267. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 268. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 269. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 270. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 126 | | | | | |
| 271. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 272. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 273. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 274. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 275. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 276. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 277. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 278. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 279. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 280. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 281. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 282. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 283. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 127 | | | | | |
| 284. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 285. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 286. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 287. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 288. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 289. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 290. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 291. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 292. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 293. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 294. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 295. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 296. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |

| | | | | | | |
|------|--------------------------|----|----|-----|-------|-----|
| 297. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 128 | | | | | |
| 298. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 299. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 300. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 301. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 302. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 303. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 304. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 305. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 306. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 307. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 308. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 309. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 310. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 311. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 312. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 313. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 111 | | | | | |
| 314. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 315. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 316. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 317. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 110 | | | | | |
| 318. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 319. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 320. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 321. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 322. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 323. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 324. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 325. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 112 | | | | | |
| 326. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 327. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 328. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 329. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 330. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 113 | | | | | |
| 331. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|----|----|-----|-------|-----|
| 332. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 333. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 334. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 335. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 336. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 337. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 338. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 339. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| Pomieszczenie 114 | | | | | | |
| 340. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 341. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 342. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 343. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 344. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 345. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 346. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 347. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 348. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 349. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 350. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 351. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 352. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 353. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 354. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 355. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 356. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 357. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 358. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| Pomieszczenie 115 | | | | | | |
| 359. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 360. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| Pomieszczenie 116 | | | | | | |
| 361. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 362. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| <u>II Pietro</u> | | | | | | |
| Korytarz | | | | | | |
| 363. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 364. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 365. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 366. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |

| | | | | | | |
|------|----------------------------|----|----|-----|-------|-----|
| | WC | | | | | |
| 367. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 368. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | WC | | | | | |
| 369. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 370. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 201 | | | | | |
| 371. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 372. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 373. | Gniazdo 2x2P/Z – Nieczynne | | | | | |
| 374. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 375. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 376. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 377. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 378. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | |
| | Pomieszczenie 202 | | | | | |
| 379. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 380. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 381. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 382. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 383. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 384. | Gniazdo 2x2P/Z - Nieczynne | | | | | |
| 385. | Gniazdo 2x2P/Z - Nieczynne | | | | | |
| 386. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 387. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 388. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 389. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 390. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 391. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 203 | | | | | |
| 392. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 393. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 394. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 395. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 396. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 397. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 398. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 399. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 400. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 401. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |

| | | | | | | |
|------|--------------------------|----|----|-----|-------|-----|
| | Pomieszczenie 204 | | | | | |
| 402. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Nie |
| 403. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 404. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 405. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 406. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 407. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 408. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 409. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 410. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 205 | | | | | |
| 411. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 412. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 208 | | | | | |
| 413. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 414. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 415. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 416. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 417. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 418. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 419. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 420. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 421. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 422. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 423. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 424. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 209 | | | | | |
| 425. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 426. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 427. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 428. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 429. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 430. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 431. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 432. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 433. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 434. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 435. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 210 | | | | | |
| 436. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |

| | | | | | | |
|------|----------------------------|----|----|-----|-------|-----|
| 437. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 438. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 439. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 440. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 441. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 442. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 443. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 444. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 445. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 211 | | | | | |
| 446. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 447. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 448. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 449. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 450. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 451. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 452. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 212 | | | | | |
| 453. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 454. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 455. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 456. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 457. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 458. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 459. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 460. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 461. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 462. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 463. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| 464. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,4 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 213 | | | | | |
| 465. | Gniazdo 2x2P/Z – Nieczynne | | | | | |
| 466. | Gniazdo 2x2P/Z - Nieczynne | | | | | |
| 467. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 468. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 469. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 470. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 471. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 214 | | | | | |
| 472. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |

| | | | | | | |
|------|----------------------------|----|----|-----|-------|-----|
| 473. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 474. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 475. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 476. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 477. | Gniazdo 2x2P/Z - Nieczynne | | | | | |
| 478. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 479. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 480. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 481. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 482. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 215 | | | | | |
| 483. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 484. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 485. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 486. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 487. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 215A | | | | | |
| 488. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 489. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 490. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 491. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 492. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 493. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 494. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 215B | | | | | |
| 495. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 496. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 497. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 498. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 499. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 500. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 501. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 502. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 503. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 504. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 505. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 216 | | | | | |
| 506. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 507. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 508. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |

| | | | | | | |
|------|--------------------------|----|----|-----|-------|-----|
| 509. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 510. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 511. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 512. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 513. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 514. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 515. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 516. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 517. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 518. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 519. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| | <u>III Piętro</u> | | | | | |
| | Korytarz | | | | | |
| 520. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 521. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 522. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 523. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | WC | | | | | |
| 524. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 525. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | WC | | | | | |
| 526. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 527. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 301 | | | | | |
| 528. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 529. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 530. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 531. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 532. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 533. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 534. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 535. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 302 | | | | | |
| 536. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 537. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 538. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 539. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 540. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 541. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 542. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|----|----|-----|-------|-----|
| 543. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 544. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 545. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 546. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| Pomieszczenie 303 | | | | | | |
| 547. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 548. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 549. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 550. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 551. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 552. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 553. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 554. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 555. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| Pomieszczenie 305 | | | | | | |
| 556. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 557. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 558. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 559. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 560. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 561. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 562. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| Pomieszczenie 306 | | | | | | |
| 563. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 564. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 565. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 566. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 567. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 568. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| Pomieszczenie 307 | | | | | | |
| 569. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 570. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 571. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 572. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 573. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 574. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 575. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| Pomieszczenie 308 | | | | | | |
| 576. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 577. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |

| | | | | | | |
|------|--------------------------|----|----|-----|-------|-----|
| 578. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 579. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 580. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 309 | | | | | |
| 581. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 582. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 583. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 584. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 585. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 586. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 587. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 311 | | | | | |
| 588. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,8 | 2,875 | Tak |
| 589. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,8 | 2,875 | Tak |
| 590. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,8 | 2,875 | Tak |
| 591. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 592. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 593. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 594. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 595. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 596. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 312 | | | | | |
| 597. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 598. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 599. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 600. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 601. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 602. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 603. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 604. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 605. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 606. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 313 | | | | | |
| 607. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 608. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 609. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 610. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 611. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 612. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 613. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |

| | | | | | | |
|------|--------------------------|----|----|-----|-------|-----|
| 614. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 615. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 616. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 314 | | | | | |
| 617. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 618. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 619. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 620. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 621. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 315 | | | | | |
| 622. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 623. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 624. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 625. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 626. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 627. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 628. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 629. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 630. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 631. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 632. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 633. | Gniazdo 2P/Z | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 316 | | | | | |
| 634. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 635. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 636. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 637. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 638. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| 639. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,6 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 317 | | | | | |
| 640. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 641. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 642. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 643. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| | Pomieszczenie 318 | | | | | |
| 644. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 645. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 646. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 647. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 648. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |

| Pomieszczenie 320 | | | | | | |
|-------------------|---------------------|----|----|-----|-------|-----|
| 649. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,8 | 2,875 | Tak |
| 650. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,8 | 2,875 | Tak |
| 651. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,8 | 2,875 | Tak |
| 652. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,8 | 2,875 | Tak |
| 653. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 654. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 655. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 656. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 657. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 658. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 659. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 660. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| 661. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,7 | 2,875 | Tak |
| Pomieszczenie 321 | | | | | | |
| 662. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,8 | 2,875 | Tak |
| 663. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 664. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 665. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 666. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 667. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 668. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 669. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,8 | 2,875 | Tak |
| 670. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 671. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 672. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 673. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,8 | 2,875 | Tak |
| 674. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 0,8 | 2,875 | Tak |
| 675. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 676. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 677. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 678. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 679. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 680. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 681. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 1 | 2,875 | Tak |
| 682. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 1 | 2,875 | Tak |
| 683. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 684. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 685. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 686. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|----|----|-----|-------|-----|
| 687. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 688. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 689. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 1 | 2,875 | Tak |
| Pomieszczenie 322 | | | | | | |
| 690. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 1 | 2,875 | Tak |
| 691. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 692. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 693. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 694. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 1 | 2,875 | Tak |
| 695. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 696. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 697. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 698. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 1 | 2,875 | Tak |
| 699. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 700. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 701. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 702. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 703. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| 704. | Gniazdo 2P/Z –Komp. | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |
| Piwnica | | | | | | |
| Korytarz | | | | | | |
| 705. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 1,0 | 2,875 | Tak |
| 706. | Oprawa jarzeniowa 3 szt. | 16 | 80 | 1,2 | 2,875 | Tak |
| Skarbiec duży | | | | | | |
| 707. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 1,0 | 2,875 | Tak |
| 708. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 1,0 | 2,875 | Tak |
| 709. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 1,0 | 2,875 | Tak |
| 710. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 1,0 | 2,875 | Tak |
| 711. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 1,0 | 2,875 | Tak |
| 712. | Oprawa jarzeniowa 6 szt. | 16 | 80 | 1,3 | 2,875 | Tak |
| Skarbiec mały | | | | | | |
| 713. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 1,2 | 2,875 | Tak |
| 714. | Gniazdo 2x2P/Z | 16 | 80 | 1,2 | 2,875 | Tak |
| 715. | Oprawa jarzeniowa 6 szt. | 16 | 80 | 1,2 | 2,875 | Tak |
| 716. | Tablica elektryczna 5szt | 16 | 80 | 0,5 | 2,875 | Tak |

Uwaga : Dla instalacji w eksploatacji (brak dokumentacji technicznej) urządzenia , gniazda , oznaczyć na podkładzie lub szkicu budowlanym .
Wielkość zabezpieczeń na schemacie rozdziału obwodów (załącznik do protokołu .)

5. Załączniki nr : 1-20.

6. Orzeczenie : Skuteczność sam. szybkiego wyłączenia zasilania jest zachowana w/g PN – IEC 60364-6-61

7. Pomiary ważne do : Grudzień 2019

Pomiary wykonali :

BOGUMIŁ GOSTYŃSKI

upr. konf. pom. 24.14.1071/12

upr. dozoru 241/D/1071/12