



Lipno 09.05.2023 r.

PUK.341-06TP/2023

Dotyczy postępowania: Dostawy elementów węzłów ciepłowniczych

Uszczegółowienie Specyfikacji

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółowienie do SWZ powyższego przetargu:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie dot. specyfikacji nr 1 poz. 2 - Filtroodmulacz kołnierzowy czy powinien być oferowany jako zwykły, czy magnetyczny?

Odpowiedź 1:

Należy zaoferować filtroodmulacz magnetyczny.

Ponadto Zamawiający zamieszcza skorygowany Załącznik nr 2 Formularz ofertowy – dokonano korekty w punkcie 3 lit. e) na następujący:

- e) Oświadczamy, że wykonamy zamówienie, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, w terminie do 31 sierpnia 2023 roku,

Skorygowano Załącznik nr 1 Opis przedmiotu w zakresie numeracji poszczególnych specyfikacji (skorygowano powtórzenie numeracji specyfikacji nr 4)

Ponadto w specyfikacji nr 4 w pozycji nr 34 zmieniono wartość na 2 szt. oraz w specyfikacji nr 5 (wcześniejsza nr 4) w pozycji nr 34 również zmieniono wartość na 2 szt.

Analogicznie skorygowano Załącznik nr 2a – Formularz cenowy.

Poprawione dokumenty zamieszczono na stronie postępowania.

Termin oraz godzina składania i otwarcia ofert zostaje niezmienną.