



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Szamotuły, 23 listopada 2023 r.

WI.271.7.2023

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z art. 284 ust. 1 ustawy zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2023/BZP 00492803/01 z dnia 14 listopada 2023 r. pn.: **„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Otorowo – Koźle”-zaprojektuj i wybuduj** w związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi:

**1.** Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie dwóch zbiorników połączonych ze sobą na wody opadowe i roztopowe o pojemności czynnej  $V=50$  m<sup>2</sup> – 2 kpl. Podzielenie jednego dużego zbiornika na dwa mniejsze pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów wykonania przy zachowaniu zakładanej pojemności.

### Ad. 1

Zmawiający nie wyraża zgody na wykonanie dwóch zbiorników połączonych. Zbiornik ma być wykonany jako kompletny i w całości spełniać wymagania określone w postępowaniu.

**2.** Czy zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania robót ze względu na przedłużające się terminy administracyjne decyzji niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę.

### Ad. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania robót.

WI.271.7.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Otorowo – Koźle”-zaprojektuj i wybuduj

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

**3.** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zgłoszeń zamiast decyzji pozwoleń na budowę, w celu szybszego uzyskania zgody na rozpoczęcie wykonania prac.

**Ad. 3**

Zamawiający dopuszcza wykonanie zgłoszeń zamiast decyzji pozwoleń na budowę, w celu szybszego uzyskania zgody na rozpoczęcie wykonania prac.

**4.** Czy jest wykonane przyłącze energetyczne do tłoczni ścieków i czy Zamawiający dokona odbioru budowy w przypadku braku zasilania ze względu na późnienia z budową przyłącza (rozruch tłoczni z agregatu)

**Ad. 4**

Do planowanej tłoczni ścieków nie jest wykonane przyłącze energetyczne. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie kompletnego obiektu dla Zamawiającego. Obowiązkiem wykonawcy jest przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów wraz ze wskazaniem lokalizacji tłoczni ścieków i przygotowaniem kompletnego wniosku o wydanie warunków technicznych dla przyłącza energetycznego.

**5.** Zamawiający wymaga monitoringu przy użyciu transmisji danych LTE, czy budowa zostanie odebrana w przypadku braku zasięgu sieci komórkowej.

**Ad. 5**

Zamawiający informuję, że miejsce realizacji zadania znajduje się w zasięgu sieci komórkowych. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie kompletnego obiektu dla Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie z zapisami PFU: Oprogramowanie nowej tłoczni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji tłoczni sieciowych.

**6.** Czy z uwagi na długość rurociągu tłocznego i sumaryczną wysokość strat Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułu o wysokości zabudowy większej niż wskazane w punkcie 5.1.3 PFU 400 mm i przeznaczonego do montażu w komorze o średnicy wew. 2500 – stosownie do

WI.271.7.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Otorowo – Kozle”-zaprojektuj i wybuduj

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

zapisów § 34.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków?

#### **Ad. 6**

Zamawiający informuje, że projektowana tłocznia ścieków powinna mieć wysokość zabudowy do 700 mm i objętość retencyjną ok. 0,4 m<sup>3</sup> (+/-10%). Należy ją zabudować w komorze o średnicy wew. min. 2500 mm, a montaż pomp oraz armatury musi odpowiadać zapisom § 34.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.

Ponadto, z uwagi na długość rurociągu tłocznego tłocznia musi posiadać instalację napowietrzania i mieszania ścieków. Napowietrzanie realizowane będzie wewnątrz modułu tłoczni za pomocą dmuchawy poprzez perforowaną rurę napowietrzającą i mieszającą ścieki (ruszt), ułożoną na dnie zbiornika z możliwością łatwego montażu i demontażu poprzez dostępny otwór na górnej powierzchni (pokrywie) zbiornika tłoczni bez konieczności rozszczelnienia jego bocznych płaszczyzn. Instalacja należy zintegrować ze sterowaniem pracą tłoczni.

7. W nawiązaniu do zapisów par. 21 ust. 2-4 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, czy wymóg Zamawiającego spełni polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonawcy odnawiana co roku z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż wartość umowy brutto.

#### **Ad. 7**

Zamawiający wskazuje, że polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonawcy odnawiana co roku z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż wartość umowy brutto spełnia Wymagania Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca przed terminem ważności poprzedniej polisy zobowiązany jest przedstawić polisę OC na kolejny okres.

WI.271.7.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Otorowo – Koźle”-zaprojektuj i wybuduj

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

8. Proszę o wyjaśnienie i potwierdzenie, że jest zgodne z SWZ i Zamawiający dopuszcza aby podmiot udostępniający zasoby mógł je udostępnić więcej niż jednemu Wykonawcy, w więcej niż jednej złożonej ofercie, ponieważ przepisy Prawa Zamówień Publicznych nie zabraniają takiej sytuacji.

**Ad. 8**

Zamawiający potwierdza, że przepisy ustawy Pzp nie zakazują udostępnienia zasobów większej ilości wykonawców.

9. Z uwagi na konieczność uwzględnienia terminów pozyskiwania map do celów projektowych, terminów administracyjnych przy pozyskiwaniu decyzji środowiskowej, decyzji celu publicznego, uzgodnień na naradzie koordynacyjnej i decyzji o pozwoleniu na budowę wskazany termin zakończenia I etapu jest niemożliwy do zrealizowania zwracamy się z prośbą o zmianę wykonania terminu etapu I na 31.10.2024 z zachowaniem terminu wykonania całości zadania 31.05.2025r.”

**Ad. 9**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę terminu zakończenia I etapu.

**Wyjaśnienie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.**

**Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

WI.271.7.2023 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Otorowo – Koźle”-zaprojektuj i wybuduj

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.