

Sulęcin, dnia 21.10.2022r.

WYJAŚNIENIE nr 1

treści SWZ



DZ.272.15.2022.KGry

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane:

Modernizacja systemu PPOŻ w Domu Pomocy Społecznej w Tursku

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. W projekcie uwzględnione są panele informacyjne do obsługi systemu SAP. Zgodnie z przepisami wszelkie urządzenia wchodzące w skład systemu powinny posiadać dokumenty dopuszczające (Świadectwo dopuszczenia, certyfikat CNBoP) Panele Siemens FT20XX nie posiadają takich dokumentów. Proszę o oficjalne stanowisko Zamawiającego czy dopuszcza zastosowanie takich elementów.

Wyjaśnienie: Podane urządzenia są jedynie przykładowymi elementami. Zgodnie z przetoczonym argumentem przez zadającego pytanie, potwierdzony, że użycie paneli wyniesionych Siemens jest w takim rozwiązaniu zabronione. Równocześnie na rynku istnieje szereg innych producentów posiadających stosowne certyfikaty. Dlatego też należy zastosować urządzenia producentów równoważnych.

(podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej)