

**GMINA CZERNIKOWO**  
ul. Słowackiego 12  
87-640 Czernikowo  
NIP: 879-246-68-69  
REGON: 910866761

Czernikowo, 13.07.2022 r.

IWP.271.2.2.2022

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Wyjaśnienia  
treści zapytania ofertowego**

**dot. postępowania: IWP.271.2.2.2022 Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody.**

W związku z pytaniem ze strony Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia treść Zapytania ofertowego w następujący sposób:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza wannę retencyjną na olej i płyny, a zbiornik w formie rama zbiornika bez retencji oraz obudowę wyciszoną wykonaną z blachy czarnej zabezpieczona antykorozyjnie fosforanowaniem malowaną proszkowo powłoką lakierową.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza obudowy wyciszonej wykonanej z blachy czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie fosforanowaniem malowanej proszkowo powłoką lakierową.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

z up. Wójta  
Gminy Czernikowo  
mgr Przemysław Pujer  
Kierownik Ref. Inwestycyjno-Promocyjnego