

Gdańsk, dnia 01.10.2024 r.

Nr postępowania: **GUM2024ZP0100**

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Przebudowa instalacji hydrantowej wraz z wymianą układu pompowego w Budynku nr 15 przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jak niżej:

Pytanie 1. Q wydajność jeżeli zestaw zasila instalację bytową i hydrantową proszę podać wydajność dla bytu oraz dla hydrantów.

Odpowiedź: Zgodnie z Projektem strona 13 – załącznik 3B do SWZ. Zestaw pompowy na cele p.poż. Instalacja bytowa pozostaje bez zmian i nie ma potrzeby określenia wydajności gdyż nie wpływa to na zestaw pompowy.

Pytanie 2. H wysokość podnoszenia.

Odpowiedź: Zgodnie z Projektem strona 13 – załącznik 3B do SWZ.

Pytanie 3. Jakie jest oczekiwane ciśnienie za zestawem hydroforowym.

Odpowiedź: Zgodnie z Projektem strona 13, 14 oraz stroną nr 5 STWIOR – załącznik 3B oraz 3E do SWZ.

Pytanie 4. Czy będzie uzyskany napływ ze zbiornika wody do zestawu hydroforowego.

Odpowiedź: Zgodnie z Projektem strona 13 – załącznik 3B do SWZ.

Pytanie 5. Czy zestaw ma posiadać pompę rezerwową.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6. Czy zestaw będzie zasilany z UPS.

Odpowiedź: Nie przewiduje się zasilania z UPS.

Pytanie 7. Czy zestaw ma posiadać wbudowany byypass- do samego czynnego testowania.

Odpowiedź: Zgodnie z Projektem strona 13,14 oraz stroną nr 5 STWIOR – załącznik 3B oraz 3E do SWZ.

*p.o. Kanclerz
Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska