



UWAGI DO INSTALACJI OŚWIETLENIA:

1. Instalacja zasilająca i osprzęt łączeniowy istniejące.
2. Przed montażem opraw przeprowadzić pomiary i oględziny istniejącej instalacji i osprzętu, w razie konieczności fragmenty instalacji i elementy osprzętu należy wymienić.
3. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny.
4. W pomieszczeniach medycznych oprawy oświetleniowe w wykonaniu szczelnym z atestem higienicznym.
5. Wymagane minimalne natężenia oświetlenia dla pomieszczeń podano na rysunku, po montażu opraw wykonać pomiary natężenia oświetlenia.
6. Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z atestem CNBOP, wyposażone w inwertery zapewniające pracę przez minimum 1-godzinę po zaniku napięcia.
7. W razie stwierdzenia braku przewodu fazowego należy go doprowadzić do opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

IHOL ul. Wróblewskiego 19A lok.28 93-578 Łódź tel. +48 516-184-893 e-mail: biuro@ihol.pl		Inwestor:	Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego	
Projektant, nr upr. mgr inż. arch. K. Goszczyński 20/R-265/ŁOIA/04	Podpis:	Projekt:	Wymiana oświetlenia wewnętrznego na LED-owe w budynkach szpitalnych	
mgr inż. W. Makówka 177/86/WŁ		Adres Inwestycji:	ul. Babińskiego 29 30-393 Kraków	
Sprawdzający, nr upr. mgr inż. arch. K. Firyn 47/ŁOOKK/2010	Podpis:	Temat:	Projekt instalacji oświetlenia Budynek nr 7B rzut parteru	
inż. E. Pożniak GP.II-460-5/76		Rys: 7B-A-06	Data. 2015.01	
		Skala: 1:100	Projekt nr: kg-026-14	

- 1.01 Klatka schodowa 17,66
- 1.02 Sala terapeutyczna 26,04
- 1.03 Łazienka 2,54
- 1.04 Pokój pielęgniarek 11,20
- 1.05 Sekretariat 16,16
- 1.06 Przedśionek 1,71
- 1.07 Klatka schodowa 17,48
- 1.08 WC damski 2,46
- 1.09 WC męski 12,41
- 1.10 WC dla personelu 11,64
- 1.11 Gabinet lekarski 2,37
- 1.12 Gabinet lekarski 12,95
- 1.12A Gabinet lekarski 13,00
- 1.13 Pracownia techniczna 16,93
- 1.14 Gabinet lekarski 10,88
- 1.15 Łazienka 5,32
- 1.16 Sekretariat 14,11
- 1.17 Klatka schodowa 20,87
- 1.18 Korytarz 30,94
- 1.19 Klatka schodowa 59,88
- 1.20 Terapia 30,75
- 1.21 Świetlica 22,33
- 1.22 Jadalnia 30,75
- 1.23 Zmywalnia 6,02
- 1.24 Kuchnia 8,41
- 1.25 Gabinet psych. 15,19
- RAZEM: 420,29

Budynek 7B Parter

- 1 15 * Oprawa wewnętrzna OWB 16W IHOL BEND 16W 120CM (1750 lm; 17.0 W)
- 2 15 * Oprawa wewnętrzna OWB 16W IHOL BEND 16W 60CM (1750 lm; 17.0 W)
- 3 15 * Oprawa wewnętrzna OWB 24W IHOL BEND 24W (2650 lm; 26.0 W)
- 4 16 * Oprawa wewnętrzna OWB 32W IHOL BEND 32W 120CM (3500 lm; 34.0 W)
- 5 13 * Oprawa wewnętrzna OWB 48W IHOL BEND 48W 120CM (5250 lm; 50.3 W)
- 6 4 * Oprawa wewnętrzna OWB 60W IHOL BEND 60W 120CM (6600 lm; 71.0 W)
- 7 10 * Oprawy klatkowe OKPC12W IHOL PIXEL C 12W (1100 lm; 16.0 W)
- 8 36 * Oprawy klatkowe OKPC5W IHOL PIXEL C 5W (450 lm; 6.0 W)