



Lipno 18.05.2023 r.

PUK.341-07TP/2023

Dotyczy postępowania: Dostawy elementów sieci ciepłowniczej

Uszczegółowienie Specyfikacji

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółowienie do SWZ powyższego przetargu:

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie czy w poz. 30 załącznika nr 1 do SWZ wycenione zostać mają rury preizolowane w izolacji plus - 65/160, czy też w izolacji standard (65/140) tak jak pozostałe pozycje?

Odpowiedź 1:

Należy wycenić rury preizolowane w izolacji standard (65/140). Zamawiający zamieszcza skorygowane załączniki nr 1 i 2a do SWZ.

Termin oraz godzina składania i otwarcia ofert zostaje niezmienną.