



Ustrzyki Dolne, dnia 22.02.2023 r.

ZP.271.3.2023

Zamawiający:

Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Mikołaja Kopernika 1

38-700 Ustrzyki Dolne

Wszyscy uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dwernickiego”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zamianę studzienek Ø 1000 betonowych - na studzienki z tworzywa Ø 600.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamianę studzienki betonowej KS43 z DN1000 na studzienkę tworzywową DN600 z PP lub PVC. Pozostałe studzienki (KS32, KS3, KS2) należy zastosować zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zamianę rur PE 250 - na rury PE 200.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamianę średnicy rury przewodowej Ø250x14.8mm na Ø225x13.4mm (wew. 199,4mm) na odcinku KS44 – KS43 – KS32 – KS3 o łącznej długości 98,5 m. Przewiert na odcinku KS3 – KS2 o długości 26,5 m należy wykonać zgodnie z projektem przekroczenia drogi powiatowej nr 896, z zachowaniem projektowanej średnicy rury przewodowej.

z up. **BURMISTRZA**

J. Leniar-Chwiej
mgr Jolanta Leniar-Chwiej
INSPEKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

.....
Kierownik zamawiającego

Dokument przygotowała: Jolanta Leniar-Chwiej, Inspektor, Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych, e-mail j.leniar-chwiej@ustrzyki-dolne.pl, tel. 13 460 80 26

Dokument sprawdziła i zatwierdziła: Monika Strusiewicz, Zastępca Kierownika, Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1x Adresat,

1x A/a

M. Strusiewicz
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Inwestycji, Drogownictwa
i Zamówień Publicznych