

Nowy Sącz, dnia 30 sierpnia 2023 r.

Warunki znak: BOF / 22 / 08 / 2023

przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w obiekcie
przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu

Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92) oraz „Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego” z dnia 19.05.2023 r. (pismo z dnia 30 sierpnia 2023 r.) **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56**, określa warunki przyłączenia węzła ciepłego w obiekcie budynku mieszkalnym przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu.

A. Wnioskodawca

Miasto Nowy Sącz
ul. Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
NIP: 7343507021

B. Informacje dotyczące obiektu

- B.1. Lokalizacja obiektu: ul. Nawojowska 43, 33-300 Nowy Sącz
B.2. Lokalizacja węzła ciepłego: *pomieszczenie w obiekcie*.
B.3. Dane dotyczące obiektu
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (m²): 749,11 m²,
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń (m³) 3 476,00 m³.
Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny.

B.4. Instalacje odbiorcze

Rodzaje instalacji odbiorczych		Parametry		Materiał instalacji odbiorczych
		Temperatura obl. °C	Ciśnienie dop. kPa	
1	centralne ogrzewanie	01 *80/60	02 600	03 -
2	ciepła woda użytkowa	04 -	05 -	06 -
3	technologia	07 -	08 -	09 -

* - wartość zmienna w funkcji temperatury zewnętrznej powietrza.

B.5. Moc cieplna zamówiona

Całkowita moc cieplna zamówiona**		¹⁰ Σ Q =	60,00	kW
1	centralne ogrzewanie	¹¹ Q _{co} =	60,00	kW
2	ciepła woda użytkowa - średnia	¹² Q _{cw} śr =	-	kW
3	ciepła woda użytkowa - maksymalna	¹³ Q _{cw} max =	-	kW
4	technologia	¹⁴ Q _{tech} =	-	kW
5	inne	¹⁵ Q =	-	kW
Pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym TAK/NIE			NIE	kW

C. Granice własności i eksploatacji: pierwsze zawory odcinające w miejscu włączenia do sieci MPEC.

D. Własność węzła: węzeł finansowany przez Wnioskodawcę.

E. Miejsce dostawy ciepła: węzeł cieplny wymiennikowy w budynku.

F. Miejsce zainstalowania

- F.1. Regulatora różnicy ciśnień i przepływu – węzeł cieplny wymiennikowy.
- F.2. Układu pomiarowo – rozliczeniowego – węzeł cieplny wymiennikowy.
- F.3. Układu pomiarowego ilości wody uzupełniającej zład odbiorcy – węzeł cieplny wymiennikowy.
- F.4. Układu pompowego – węzeł cieplny wymiennikowy.

G. Czynnik grzewczy

- G.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 120/65 °C.
- G.2. Minimalne ciśnienie dyspozycyjne w miejscu podłączenia: 0,400 MPa.
- G.3. Dostawca przyznaje obliczeniowe natężenie przepływu wody sieciowej dla całkowitych potrzeb ciepła Odbiorcy przy różnicy temperatur: max. 55 °C w ilości 0,95 m³/h.

H. Wymogi dotyczące przyłącza ciepłego

- H.1. Miejsce przyłączenia – sieć ciepłownicza w rejonie budynku.
- H.2. W miejscu włączenia należy wykonać – zawory odcinające.
- H.3. Średnica przyłącza: według projektu.
- H.4. Przyłącze wykonać z rur preizolowanych, stalowych czarnych.
- H.5. Od punktu zasilania prowadzić sieć ciepłą – w pomieszczeniach prostopadle do ściany budynku.
- H.6. Zaprojektować przyłącz cieplny. Projekt po stronie Wnioskodawcy. Wykonawstwo po stronie Wnioskodawcy pod nadzorem przedstawiciela MPEC.

I. Wymogi dotyczące węzła ciepłego

- I.1. Węzeł cieplny winien dostarczać ciepło do obiektów jednego odbiorcy ciepła, być dostępny dla obsługi dostawcy o dowolnej porze i zabezpieczony przed dostępem niepowołanych osób, wyposażony w drzwi stalowe zamykane na dwa zamki. Pomieszczenie węzła powinno odpowiadać wymogom normy PN-B-02423:1999+Ap1:2000 oraz „Warunkom technicznym wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” – COBRTI INSTAL. Przygotowanie pomieszczenia leży po stronie Wnioskodawcy.
- I.2. Należy wykorzystać istniejący układ pomiarowy energii elektrycznej.
- I.3. Zakup i montaż węzła po stronie Wnioskodawcy.

J. Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od daty ich określenia.

K. Uwagi

- K.1. Termin uzgodnienia projektu przyłącza – do czasu wygaśnięcia niniejszych warunków.
- K.2. Warunki znak BOF/16/06/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku są nieaktualne.

PROKURENT

Tomasz Miodoński

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Jelński