



Wijewo, dnia 27 lutego 2023 r.

RR.271.1.1.2023

.....
Znak sprawy

dotyczy: Wyjaśnień do treści SWZ w związku z ogłoszonym postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum Kulturalno-Kongresowego w Gminie Wijewo”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022.1710 t.j.), Zamawiający – Gmina Wijewo w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ dla zamówienia pn.: „Budowa Centrum Kulturalno-Kongresowego w Gminie Wijewo”, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy warstwy dachu skośnego mają zostać wykonane zgodnie z projektem czy zgodnie z technologią układania piru oraz blach płaskich ?

Odpowiedź 1:

W projekcie jest błąd kolejności warstw na stropodachu który wynika z powodu zmian późniejszych uzgodnień prowadzenia koniecznych instalacji . Prace winny być wykonywane „ zgodnie z technologią ale żeby uniknąć zastosowania folii paroprzepuszczalnej i uzyskania prawidłowej sztywności połączenia dachowej proponuję następujące warstwy :

Blacha na rąbek stojący

Łata 4 x 6 cm

Kontrłata 2x6cm

Papa termo

Płyta OSB-15

Kontrłata 6x8 cm

Płyta izolacyjna PIR 14 cm

Krokwie 18 cm

Pustka powietrzna 2 cm

Wełna mineralna 15 cm

Paroizolacja – folia PE

Płyta gipsowo kartonowa ognioodporna na ruszcie



GMINA
WIJEWO

NIP 697-21-55-561
Regon 411050706
nr konta 58 8669 0001 0080 0349 2000 0001



ul. Parkowa 1
64-150 Wijewo
tel. 65 5494085
fax 65 5494755
wijewo@wiewo.pl
www.wiewo.pl

Powyższe wyjaśnienia SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Z poważaniem