



Poziom porównawczy 158,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	159,89	162,88	162,50
Rzędna terenu istniejącego	162,88	162,80	162,50
Rzędna dna kanału	159,89	160,52	160,68
Zagłębienie dna kanału [m]	2,99	2,28	1,82
Materiał	RURY KANALIZACYJNE KIELICHOWE PVC-U SN8 SDR34 Ø200×5,9 zg z PN-EN 1401-1/2009		
Spadek	6,9 %	0,5 %	
Odległości [m]	L=9,17	L=32,82	
Długość trasy [m]	0,00	9,17	41,99

0,0

Sist

S1

S2



"USŁUGI PROJEKTOWE" Marcin Brylowski
83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 2/11, tel. 668-843-362, 503 31 35 36

nazwa rys.:

**PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ**

5

obiekt:

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączem wod.-kan.

skala:

-

lokalizacja:

dz. nr 164/7, 164/6, 163/1, 162/40, 162/49, 162/57, 162/58
obr. KOŻYCKOWO gm. CHMIELNO

data:

01.2023

autor:

mgr inż. Adriana Grabowska
upr. bud. nr POM/0019/PBS/17
do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji

podpis:

spr:

mgr inż. Kamila Czaja
upr. bud. nr POM/0231/POOS/13
do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji

podpis: