



| | | | | | |
|------|--|---------|----------------------|---------------------------|-------|
| 24 | Podkładka sprężysta Z 16,5 Fe/Zn9 | 4 szt. | PN-77/M-82008 | stal | - |
| 23 | Nakrętka sześciokątna M16 | 16 szt. | PN-EN ISO 4033 | C35E | - |
| 22 | Śruba dwustronna z gwintem na całej długości M16x100 | 4 szt. | PN-EN 1515-1 | C45E | - |
| 21 | Śruba dwustronna z gwintem na całej długości M16x80 | 4 szt. | PN-EN 1515-1 | C45E | - |
| 20 | Uszczelka płaska DN65 PN16 typ IBC gr. 3 mm | 2 szt. | PN-EN 1514-1 | Grafir ekspand. z wkładką | - |
| 19 | Kołnierz stalowy DN65 PN16 typ-11 pow. uszczel. B1 | 2 szt. | PN-EN 1092-1 | P285QH | - |
| 18 | Kolano DN65 PN16; 90-st. 76,1x4,0 szereg 2 | 1 szt. | DIN 2605-2 | - | - |
| 17 | Zawór odcinający klapowy MAG-3 DN 65 | 1 szt. | - | - | - |
| Poz. | Wyszczególnienie | Ilość | Nr normy / producent | Gatunek materiału | Uwagi |

PROJEKT BUDOWLANY

| | | | |
|-----------------------|---|---------|---------|
| Jednostka projektowa: | Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 13 436 99 12 | | |
| Temat: | "BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU WRAZ Z DOZIEMNĄ INSTALACJĄ GAZU W BUDOWLI SPORTOWEJ (HALI SPORTOWEJ O PRZEKRYCIU NAMIOTOWYM) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: " MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY MZS NR 3 W KROŚNIE" | | |
| Inwestor: | GMINA MIASTO KROSNO ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno | 2019 | |
| Adres: | Polanka, dz. nr ewid. 495 Obręę ewidencyjny: POLANKA Jednostaka ewidencyjna: MIASTO KROSNO | SKALA | |
| Temat rysunku: | ZABUDOWA ZAWORU MAG DN65 | | ----- |
| Branża: | sanitarna | Podpis: | NR RYS. |
| Projektant : | mgr inż. Jan Skrzyszowski specjalność sanitarna (upr nr S110/01) | | 4S |
| Sprawdzający : | mgr inż. Janusz Niezgoda specjalność sanitarna (upr nr ANB.V. 7342-74/92) | | |