

Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.

89- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27a

tel. 523974176, 523970976, fax 523970001


www.wodociagi.chojnice.pl, e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl

Konto: Alior Bank 23 2490 0005 0000 4530 6564 4903

NIP 555-000-64-99 REGON 090117373 Kapitał zakładowy 15.111.000 zł
KRS 0000096396, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Chojnice dnia, 03.03.2021r.

NI-27/ 813 /21/JR



Urząd Miejski w Chojnicach

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

Miejskie Wodociągi sp. z o.o. informują, że w związku z prowadzoną przez Urząd Miejski w Chojnicach inwestycją pt. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów, planowanie włączenia ścieków z ziemnego zbiornika retencyjnego Sobierajczyka w istniejący kolektor sieci sanitarnej Miejskich wodociągów sp. z o.o. jest z punktu widzenia ekonomii pracy przepompowni działaniem doraźnym a nie docelowym. Przepompownia została zaprojektowana do przyjęcia i dystrybucji ścieków z budynków mieszkalnych znajdujących się w rejonie zlewni ścieków dopływających do przepompowni. Doprowadzenie dodatkowej ilości ścieków z ziemnego zbiornika retencyjnego Sobierajczyka do przepompowni, może doprowadzić do szybszego zużycia i tak bardzo mocno już wyeksploatowanych urządzeń, a w konsekwencji do braku możliwości odbioru ścieków z budynków mieszkalnych podłączonych do tej przepompowni. Taki stan rzeczy spowoduje, że nie będziemy mogli świadczyć usług, do których spółka została powołana.

Miejskie Wodociągi sp. z o.o. uważają, że przepompowywanie ścieków z ziemnego zbiornika retencyjnego Sobierajczyka powinno odbywać się bezpośrednio nowym przewodem tłocznym, który będzie prowadził do pierwszej studni rozprężnej znajdującej się na ulicy Brzozowej. Powyższe wytyczne prosimy uwzględnić przy projektowaniu drogi utwardzonej na ulicy Działkowej. Jednocześnie uważamy za zasadne wykonanie połączenia rurociągów w specjalnie posadowionej do tego celu komorze, tak żeby w przypadku awarii jednej z nitek, Miejskie Wodociągi sp. z o.o. miały możliwość awaryjnego spustu ścieków rurociągiem wykonanym przez Urząd Miejski i odwrotnie w przypadku awarii nowo wybudowanego kolektora, by zapewnić możliwość spustu ścieków z ziemnego zbiornika retencyjnego Sobierajczyka kanałem tłocznym Miejskich Wodociągów.

Nadmieniamy również, że w okresie przejściowym przepompowywanie ścieków z ziemnego zbiornika retencyjnego Sobierajczyka do przepompowni Miejskich Wodociągów sp. z o.o. może odbyć się jedynie w porozumieniu i pod nadzorem Miejskich Wodociągów sp. z o.o.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Klemann