

Kraków, 20.12.2023 r.

DZ.271.107.1212.2023

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 52

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.107.2023 – Przeglądy i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z dostawą i wymianą filtrów HEPA, dostawa filtrów wstępnych i dokładnych.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

1. W odpowiedziach na wcześniej zadane pytania podana przez Państwa ilość pomieszczeń, w których ma się odbyć test dekontaminacji to 16, natomiast w formularzu cenowym w Etapie I podana ilość to 8 a w Etapie 2 to 9 co daje nam łącznie 17. Uprzejma prośba o weryfikację. Ponadto w formularzu cenowym w poz. 28 i 29 oraz 31 wpisany jest test dekontaminacji a nie podana jest ilość. Czy tutaj też ma on zostać wykonany ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje o modyfikacji formularza cenowego (zmodyfikowany formularz stanowi załącznik niniejszego pisma).

Łączna ilość pomieszczeń, w których ma odbyć się test dekontaminacji wynosi: 18 + 1 digestorium, w tym dla etapu I – 11 pomieszczeń, dla etapu II 7 pomieszczeń + 1 digestorium. Ponad to w formularzu cenowym pozycja 28 była uzupełniona (ilość była wpisana). W pozycjach 29 i 31 dopisano brakujące ilości.

2. Dotyczy Pakietu Nr 4

Czy zakres prac obejmuje również utylizację filtrów ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Pakiet NR 4 nie obejmuje utylizacji filtrów. Tylko dostawa.