



Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15 62-070 DOPIEWO



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108645179

Sąd Rejonowy w Poznaniu – VIII Wydział Gospodarczy - KRS 0000207519

Kapitał Zakładowy 89.574.500,00 zł

NIP 777-23-74-247

tel. (61) 81-48-231, tel. / fax (61) 89-42-032,

e-mail: biuro@zukdopiewo.pl

Dopiewo, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Wykonawcy

Dotyczy postępowania ZP/ZUK-35/2024 „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna, ul. Polna w miejscowości Gołuski Gm. Dopiewo”.

Działając na podstawie par. 5 ust. 13 Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. przesyła wyjaśnienia do treści OPZ.

Pytanie 1

Proszę o informację, czy na odcinkach bezwykopowych Zamawiający dopuści do stosowania rury firmy MIDO – montowane przy pomocy wiercenia grawitacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rur firmy MIDO, montowane przy pomocy wiercenia grawitacyjnego.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, że wszelkie decyzje są dalej aktualne, a ewentualna konieczność ich odnowienia i zmiany warunków nie będzie odbywała się na niekorzyść wykonawcy (np. zmiana rodzaju podbudowy nawierzchni itp.), np. decyzja RliGK.7230.5.37.2016.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pozwolenie na budowę jest dokumentem aktualnym i ważnym i wszystkie inne decyzje również są ważne.

Pytanie 3:

Proszę o zmianę zwieńczeń studni – na te powszechnie stosowane na gminnej sieci kanalizacji sanitarnej tj. zwężką lub przykrywą

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zwieńczenia studni należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzgodnieniami z Zarządem Dróg Powiatowych.

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie, że lokalizacja przyłączy została uzgodniona z mieszkańcami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że studzienki przyłączeniowe znajdują się przed posesjami i nie wymagają uzgodnienia z mieszkańcami.

Pytanie 5:

Proszę o informację, czy i w jakiej cenie Zakład Usług Komunalnych udostępni wodę wodociągową – celem montażu zestawów igłofiltrowych do odwodnienia wykopów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udostępni wodę wodociągową po uprzednim opomiarowaniu zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Prezes Zarządu

Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie Sp. z o.o.

Sławomir Skrzypczak

