

Znak: IZP.270.31.2021

Otwock-Świerk, dnia 23.08.2021r.

Zamawiający

**Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
05-400 Otwock-Świerk  
ul. Andrzeja Sołtana 7**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Remont hali fizycznej reaktora MARIA zlokalizowanej na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku Świerku**”

Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

**Pytanie 1**

„Obecnie rozważamy ubieganie się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego do klauzuli tajne, natomiast dysponujemy systemem do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w formie papierowej i elektronicznej.” Czy nasze uprawnienia w zakresie ochrony informacji niejawnych były by dla Państwa wystarczające?

**Odpowiedź**

Zamawiający w pkt 8.2 ppkt 2 SWZ określił warunek dla Wykonawcy wykazania się posiadaniem aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego, a w zakresie prac dotyczących sieci teleinformatycznej, systemu kontroli dostępu i wszystkich przegród fizycznych wykazania się posiadaniem aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej do klauzuli "TAJNE" trzeciego stopnia. Dysponowanie systemem do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone nie jest tożsame z warunkiem określonym przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego na świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.

**Pytanie 2**

„Czy wyrażacie Państwo zgodę na wystartowanie w przetargu konsorcjum firm, z którego tylko jedna firma ma certyfikat bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli TAJNE trzeciego stopnia?”

**Odpowiedź**

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na przykład w formie konsorcjum lub innej przewidzianej prawem. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane zgodnie z pkt 8 i 13 IDW.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z pkt. 8.2 ppkt. 4) SIWZ dotyczący zdolności technicznej

i zawodowej w zakresie: "dwóch robót instalatorskich, których przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont instalacji technologicznych w zakresie sprężonego powietrza albo helu albo azotu albo innego gazu technicznego o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda."

**Odpowiedź**

Zamawiający rezygnuje z warunku stawianego Wykonawcy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wskazanego w pkt 8.2 ppkt 4) tiret drugi. Tym samym Zamawiający zmienia treść SWZ w tym zakresie poprzez wykreślenie zapisu „dwóch robót instalatorskich, których przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont instalacji technologicznych w zakresie sprężonego powietrza albo helu albo azotu albo innego gazu technicznego o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda”

Pytania 4 i 5 dotyczą: Instalacji Sterowania Zasuwanami Kanałów Poziomych

**Pytanie 4**

„w przedmiarze prac nie ma podanych długości brakujących koryt kablowych, czy jest szansa na podanie przybliżonej wartości?”

**Odpowiedź**

W pkt 5.2 opisu Projektu *Instalacji Sterowania Zasuwanami Kanałów Poziomych* Zamawiający wskazał iż „Kable zasilające szafy sterownicze oraz okablowanie od szaf do sterowni należy prowadzić w projektowanych korytach kablowych zawartych w projekcie instalacji elektrycznych”

**Pytanie 5**

„w opisie zastosowanych materiałów jest podany przewód HLGs FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 2x1,5 jest to linka, na obecną chwilę w naszym kraju jest on nie dostępny a fabryka nie jest w stanie podać daty dostawy, natomiast dostępny jest przewód w drucie o tych samych właściwościach, czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę?”

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza przewód w drucie o tych samych właściwościach.

Powyższa zmiana powoduje zmianę ogłoszenia i stanowi integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby przez niego upoważnionej)