

Modyfikacja nr 3 treści SWZ

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm./, zwana dalej ustawą) na realizację zdaniami pn.: „**Dobudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dębowiec**”.

Działając w trybie art. 284 ust. 1, 3 i 6 ustawy Zamawiający- Gmina Dębowiec udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie nr 1:

„Dzień dobry, Proszę o korektę parametrów technicznych opraw oświetleniowych wskazanych w Projektach ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH (Załącznik nr 2 do SWZ) dla części I, II, III ponieważ wskazane w nich wymagania są wzajemnie sprzeczne. Pozostawienie wymaganych parametrów w obecnej formie uniemożliwia wykonawcy dobór opraw oświetleniowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany parametrów technicznych opraw oświetleniowych w zakresie części zamówienia nr I (zadanie 1.1.), części nr II (zadanie 2.1.) oraz części nr III (zadania nr 3.1., 3.2., 3.3.), na parametry opisane w dalszej części dokumentu.

Zgodnie z art. 286 ust. 1, 3 i 7 ustawy Zamawiający informuje o następujących zmianach w treści SWZ - dotyczących opraw oświetleniowych, słupów oświetleniowych oraz terminów obowiązujących w postępowaniu:

1) Załącznik nr 2 do SWZ dokumentacja projektowa otrzymuje brzmienie:

a) W dokumentacjach projektowych w zakresie części zamówienia nr I (zadanie 1.1. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi Dębowiec – Majscowa – dz. nr ewid: 2301 w m. Dębowiec”), części nr II (zadanie 2.1. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi dz. nr ewid: 2306/1, 2305 w m. Dębowiec”) oraz części nr III (zadania nr 3.1. „Budowa oświetlenia ulicznego Dębowiec szyma – dz. nr ewid.: 2408 w m. Dębowiec”, 3.2. „Budowa oświetlenia ulicznego – skrzyżowanie przy Bazylice NMP – dz. nr ewid.: 2409 w m. Dębowiec”, 3.3. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi Dębowiec – Zarzecze – dz. nr ewid.: 2310, 2311/1, 2184/2 w m. Dębowiec”) **Zamawiający dokonuje zmiany opraw oświetleniowych** na oprawy o parametrach nie gorszych lub równoważnych zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych, parkingi
2. Montaż: bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z zakończeniem Ø60 x 120 mm
3. Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
4. Materiał: odlew aluminium
5. Zasilanie: 85-265V AC
6. Strumień z oprawy min: 5800lm
7. Sprawność: min 98%
8. Współczynnik mocy cos fi nie gorszy niż: 0,98

9. Klasa ochronności: I lub II
10. Stopień odporności na uderzenia IK: IK08
11. Żywotność (L80B10): >120 000 h
12. Skuteczność świetlna oprawy: min 96 lm/W
13. Barwa światła: 4000K
14. CRI: > 75

b) W dokumentacjach projektowych dla części nr I (zadanie nr 1.1.) oraz części nr II (zadanie nr 2.1.), **Zamawiający dokonuje zmiany słupów oświetleniowych strunobetonowych na stalowe** o parametrach nie gorszych lub równoważnych zgodnie z poniższymi parametrami:

1. Wysokość: 7m
 2. Średnica górna / dolna: 60/148,5
 3. Masa: ok. 76kg
 4. Stalowy, ocynkowany
 5. Słupy montowane na betonowych fundamentach prefabrykowanych
 6. Wysięgnik z wysięgiem 1m i nakładką 1m
- Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.
- Zmiana rodzajów słupów dotyczy dokumentacji projektowych dla zadania nr 1.1 (od S1 do S16) oraz zadania nr 2.1. (od S 1-1 do S 1-10).

2) SWZ ust. 10 pkt 1 „Termin związania ofertą” otrzymuje brzmienie:

„1) Termin związania ofertą upływa w dniu **19.07.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w ust. 14 SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.”

3) SWZ ust. 13 pkt 3 „Wymagania dotyczące wadium” otrzymuje brzmienie:

„3. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu **20 czerwca 2022 r. o godz. 10:00.**”

4) SWZ ust. 14 pkt 1 i 2 „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymuje brzmienie:

„1) Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową Gminy Dębowiec pod adresem strony:

<https://platformazakupowa.pl/pn/debowiec>

do dnia 20.06.2022 r. do godziny 10:00.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.06.2022 r. o godzinie 10:30.**”

Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści SWZ zmianie ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00170527/01 z dnia 20.05.2022 r. w zakresie: SEKCJA VI pkt 6.4. ppkt 6.4.1., SEKCJA VIII pkt 8.1., 8.3., 8.4.

WÓJT
Marcin Bolek