

Orli Staw, dnia 1 sierpnia 2019 roku

JRP.271.1.2.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – nr 2019/S121-295654 z dnia 26.06.2019 r.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przekazuje pytanie oraz udziela następujących wyjaśnień w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie

Dot. Zbiorniki ppoż. Ob. 28, Ob. 18, Ob. 26

1) W nawiązaniu do Odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 13 z dn. 22 lipca zwracamy się z prośbą o wskazanie na mapie lokalizację w/w zbiorników z podaniem objętości.

W Załączniku nr 1 do Odpowiedzi z dn. 15.07.2019 jest Plan Zagospodarowania Terenu oraz Legenda. Po analizie dokumentów stwierdzamy rozbieżności np.

W odpowiedziach Ob. 26 to zbiornik na wodę deszczową $V=500m^3$. Natomiast w Legendzie do Planu Zagospodarowania Terenu Ob. 26 to Plac materiału strukturalnego

W odpowiedziach Ob. 18 to zbiornik na wodę deszczową $V= 750m^3$. Natomiast w Legendzie do Planu Zagospodarowania Terenu Ob. 18 to Myjnia płytowa

Prosimy o wskazanie na mapie zbiorników, które Wykonawca może wykorzystać dla zapewnienia źródła wody do celów ppoż.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że w dniu 30.07.2019 roku zamieścił odpowiedzi na pytania oraz zmiany do SIWZ, w ramach których udostępnił *Instrukcję Technologiczno-Ruchową Bezpieczeństwa Pożarowego w ZUOK Orli Staw*, która zawiera m.in. mapę ze wskazaniem lokalizacji zbiorników wody do celów ppoż. oraz dane dotyczące ich wielkości (punkt 2.5 str. 25 – 26 wyżej wspomnianej *Instrukcji...*). Zamawiający wyjaśnia, że numeracja obiektów stosowana w dokumentach nie jest tożsama, co wynika z faktu tworzenia dokumentów w różnych okresach czasu lub że autorzy dokumentów czasami nadawali własną numerację obiektów. Opisany w pytaniu problem powinna rozwiązać *Instrukcja Technologiczno-Ruchowa Bezpieczeństwa Pożarowego w ZUOK Orli Staw* wraz z załącznikiem – *Plan usytuowania - teren zakładu*.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Janusz Pęcherz