

ZIMA CO + CWU = 259 KW

140/70	70/50
Q=3 170 [kg/h]	Q= 11 094 [kg/h]
Δ t=70 °C	Δ t=20 °C
P=1,6 [MPa]	P=0,3 [MPa]
Pdysp=15[m H20]	

LATO CWU = 211 KW

70/48	60 C°
Q=8 250 [kg/h]	Q= 9 070 [kg/h]
Δt=22 °C	Δ t=20° C
P=1,6 [MPa]	P=0,6 [MPa]
Pdysp=15[m H20]	

inwestprojekt
Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13
e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32

TEMAT:	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku oświaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc parkingowych w Krośnie przy ul. Czajkowskiego 49. Działka nr 1071/2; Obręb: Śródmieście; Kat. obiektu budowlanego: XIII (pozostałe budynki mieszkalne)		RYS. NR 1.
ADRES BUD.:	38-400 KROSNO, ul. Czajkowskiego 49; (działka nr 1071/2, obręb Śródmieście)		
INWESTOR:	Gmina Miasto Krosno 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a		
TYTUŁ RYS.:	SCHEMAT WYMIENNIKOWNI		04. 2023
BRANŻA:	SANITARNA		SKALA b.s.
PROJEKTANT:	mgr inż. Krystyna Klerońska - Barud	upr. nr ANB.V.7342-109/93	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Maria Homa	upr. nr ANB-0-8346/77/89	