

Ustrzyki Dolne, dn. 22.07.2022 r.

STAROSTA BIESZCZADZKI

Znak sprawy: GN.6630.23.2022

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończony w dniu 22.07.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Art. 27 i 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 2010.193.1287 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	Projekt budowy drogi gminnej
Lokalizacja:	gm. Ustrzyki Dolne - obszar wiejski, obr. Jałowe, dz.: 262, 263, 272/1
Wnioskodawca:	BID BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ PIOTR TARAPACKI ul. Henryka Sienkiewicza 1/308, 38-500 Sanok
Inwestor:	GMINA USTRZYKI DOLNE ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
Przewodniczący:	Mieczysław Darocha
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	04.07.2022 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika Podpis uczestnika
1.	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. BRZEGI DOLNE (elektroniczny)	W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej budowy drogi i kabla oświetlenia ulicznego - z istniejącym przyłączem i siecią wodociągową /istniejące rury wodociągowe zabezpieczyć rurami osłonowymi/ – prace prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawiciela MPGK Sp. z o.o. Brzegi Dolne.	Zbigniew Konik
2.	PGE DYSTRYBUCJA S.A. REJON ENERGETYCZNY 38-500 SANOK ul. Lipińskiego138 (elektroniczny)	Przy przebudowie drogi dostosować zawieszenie przyłącza do budynku nr 117 tak, aby wysokość przyłącza napowietrznego izolowanego od jezdni była ≥ 6 m.	Rejon Energetyczny Sanok Wydział Majątku Sieciowego Kierownik Andrzej Szafran
3.	Wide-Net II Sp. z o.o. Ustrzyki Dolne (elektroniczny)		
4.	ORANGE POLSKA S.A. w Krakowie (elektroniczny)		
5.	URZĄD MIEJSKI w Ustrzykach Dolnych (elektroniczny)		

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, jest jednoznaczny z brakiem jego stanowiska.

Dokument wygenerował(a): Mieczysław Darocha, dn. 20-07-2022 08:17:50

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowejz up. **STAROSTY**.....mgr inż. Mieczysław Darocha.....
Inspektor w Wydziale
~~Rodnia, przewodnicząca~~ ~~narad~~ ~~z~~ ~~si~~ ~~ami~~**POUCZENIE:**

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).