

Wyjaśnienia, odpowiedź na pytania Wykonawców – zestaw 1

„Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica” w ramach przebudowy drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym. Część 1 Wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica” w ramach przebudowy drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym, Część 2 Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica” w ramach przebudowy drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym.

Pytanie nr 1:

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania proszę o wyjaśnienia rozbieżności zapisów:

- w opisie robót jest: słupy stalowe z pojedynczą oprawą oraz zasilaniem kablem YAKY
- w STWIOR jest: słupy kompozytowe z podwójnym wysięgnikiem i zasilaniem kablem YKY 5x25

Proszę o sprecyzowanie opisu wykonania oświetlenia.

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z opisem tj.: Słupy stalowe z pojedynczą oprawą oraz zasilaniem kablem YAKY 4x25 mm².

BURMISTRZ
Piotr Łosoś (1)