

FIP.271.1.1.2024.AS7

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka”

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego w dniach 21.02.2024r. i 22.02.2024r. pytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytania wraz z odpowiedziami.

1. *Uprzejmie prosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji dotyczącej projektowanej windy osobowej.*

Odpowiedź:

**Główne parametry techniczne windy:**

- winda osobowa wewnętrzna
- Szyb wolnostojący
- Napęd elektryczny
- Udźwig 400kg
- prędkość 0,15 m/s
- kabina 1100-1400mm

2. *W części budowlanej brak rysunków K21, K22 - zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. Uprzejmie prosimy o udostępnienie tych plików.*

Odpowiedź:

**Zamawiający dołączył w formie pdf rysunki K21 i K22 – zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej**

3. *Zwracam się z prośbą o udostępnienie specyfikacji wyposażenia technologicznego objętego zakresem zamówienia.*

Odpowiedź:

**Zamawiający załącza odpowiedź w formie załącznika nr 1 – zestawienie wyposażenia technologicznego.**

4. W części budowlanej brak rysunków K21, K22 - zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. Uprzejmie prosimy o udostępnienie tych plików.

Odpowiedź:

**Zamawiający dołączył w formie pdf rysunki K21 i K22 – zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej**

5. Uprzejmie prosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji dotyczącej projektowanej windy osobowej.

Odpowiedź:

**Główne parametry techniczne windy:**

- winda osobowa wewnętrzna
- Szyb wolnostojący
- Napęd elektryczny
- Udźwig 400kg
- prędkość 0,15 m/s
- kabina 1100-1400mm

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Grzegorz Dziubek*



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



KRAJOWY  
PLAN  
ODBUDOWY