



SG.271.5.2.2023

## Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń**”

W odpowiedzi na wniosek potencjalnego Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”, Zamawiający – Gmina Golub-Dobrzyń, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

### Pytania i Odpowiedzi

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający posiada kosztorysy pomocnicze do części związanej z „Termomodernizacją budynku komunalnego wraz z montażem instalacji OZE oraz zagospodarowaniem terenu we Wrockach” ? W dokumentacji znajduję się tylko kosztorys elektryczny brakuję jeszcze kosztorysów architektoniczno-budowlanych, zagospodarowania terenu oraz sanitarny związany z modernizacją kotłowni.

**Odpowiedź:** Dokumentacja w załączeniu


**Pytanie nr 2:** Prosimy o załączenie kart katalogowych przyjętych w projekcie urządzeń placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz małej architektury miejskiej dla zadań:  
a) Zagospodarowanie terenu oraz montaż urządzeń rekreacyjnych w Nowejwsi  
b) Zagospodarowanie placu zabaw oraz montaż urządzeń rekreacyjnych w Owieczkowie

**Odpowiedź:** Parametry urządzeń są określone w dokumentacji technicznej. Zamawiający nie może wskazać konkretnego producenta.

**Pytanie nr 3:** Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis techniczny dla zadania „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin oraz zagospodarowania terenu wzdłuż jeziora Owieczkovo”.

**Odpowiedź:** Dokumentacja w załączeniu

**Pytanie nr 4:** Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt budowlany dla zadania „Zagospodarowanie placu zabaw oraz montaż urządzeń rekreacyjnych w Owieczkowie”. Dokumentacja posiada tylko kosztorys pomocniczy do wyceniania prac. Aby móc wycenić



poszczególne prace, potrzebny jest projekt oraz karty katalogowe urządzeń przyjętych w kosztorysie pomocniczym i projekcie.

**Odpowiedź:** Dokumentacja w załączeniu

#### Pytania odnośnie zadania Owieczkowo -jezioro

**Pytanie nr 5:** Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie elementów konstrukcyjnych wiaty. ( szerokości, długości i wysokości poszczególnych elementów wraz z ilością sztuk )

**Odpowiedź:**

L.p.	Nazwa	Przekrój [cm]	Długość [cm]	Ilość [szt]
1.	Podwalina.	8x16	330	4
2.	Słupek	20x20	274	8
3.	Oczep	16x16	766	2
4.	Krokiew	8x16	277	8
5.	Kleszcze	4x16	390	16
6.	Zastrzał	8x16	140	14

**Pytanie nr 6:** W udostępnionych kosztorysach pomocniczych nie są uwzględnione prace związane z dachem zaprojektowanej wiaty, a które w naszym przekonaniu powinny być wykonane m.in. brak ułożenia membrany dachowej, nie ma przyjętych kontrłat są same łąty. Jak widzi Zamawiający wykończenie od wewnętrznej strony dachu? Czy wszystko ma być widoczne czy odeskować?

**Odpowiedź:** Na podstawie decyzji Zamawiającego dokonano zmiany pokrycia na gont bitumiczny w kolorze czerwonym układany na pełnym deskowaniu.

**Pytanie nr 7:** Proszę o udostępnienie wykazu nasadzeń krzewów liściastych i krzewów iglastych.

**Odpowiedź:** Projektowane nasadzenia liściaste:

Berberis sp. – berberys – 12 szt.

Projektowane nasadzenia iglaste:

Pinus mugo – sosna kosodrzewina – 8 szt.

**Pytanie nr 8:** Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki elewacyjne zaprojektowanej wiaty z poszczególnych perspektyw.

**Odpowiedź:** Rysunek w załączeniu

**Pytanie nr 9:** W kosztorysie pomocniczym poz. 97 + poz. 98 przyjęte są bariery ochronne stalowe z zakończeniem. Czy Zamawiający może dokładniej sprecyzować o jakie bariery ochronne chodzi?

**Odpowiedź:** Projektuje się uzupełnienie istniejących barier drogowych stalowych (po ich przestawieniu) o dodatkowy odcinek długości 39,0 mb. Bariery wykonać w klasie N-2.

**Pytanie nr 10:** Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację zaprojektowanych lamp hybrydowych.

**Odpowiedź:** Specyfikacja lamp hybrydowych:

- słup cynkowany ogniowo, stożkowy, grubość ścianki min 4mm, wzmacniany przy podstawie żebrowaniem, zdolny do przenoszenia obciążeń ze względu na wagę systemu oraz powierzchnię paneli fotowoltaicznych i powierzchni bocznej oprawy oświetleniowej pod montaż systemu lampy solarnej w II strefie wiatrowej do wysokości





- 300m n. p. m. Wysokość słupa min. 5m, całkowita wysokość lampy około 8 m, wysokość montażu oprawy oświetleniowej 6,5m
- b) fundament prefabrykowany o wysokości min 150cm, dostosowany do przenoszenia obciążeń związanych z posadowieniem lampy solarnej o powyższych parametrach
  - c) oprawa oświetleniowa drogowa LED 60W, temp. barwowa ( ok. 4500 – 5000K) Matryca diod LED zamknięta kloszem ze szkła hartowanego o stratności nie większej niż 2%. Obudowa oprawy ze stopu aluminium, waga nie większa niż 6,5 kg. Stopień ochrony nie gorszy niż IP65. temperatura pracy oprawy od -30°C do +50°C. Oprawa wyposażona w możliwość sterowania natężeniem oświetlenia (asymetryczna).
  - d) panele fotowoltaiczne - 2 sztuki na słup - monokrystaliczne o mocy minimum 2 x 195Wp. Panele pokryte szkłem hartowanym o niskiej zawartości żelaza oraz folią poprawiającą wytrzymałość termiczną modułów. Zabezpieczone mechanicznie ramą z anodowanego aluminium. Nie dopuszcza się zastosowania jednego panelu o większej mocy zamiast dwóch.
  - e) turbina wiatrowa o mocy 300W,
  - f) akumulatory instalowane pod ziemią w szczelnym pojemniku z tworzywa sztucznego, napięcie systemu 24V DC zapewniający czas pracy lampy 8-10 godzin / dobę
  - g) regulator solarny 20A, z funkcją sterowania oświetleniem, pozwalając na zaprogramowanie 4 okresów czasowych w ciągu nocy, wyposażony w możliwość sterowania natężeniem oświetlenia, pracujący w trybie MPPT
  - h) konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych.
  - i) wysięgnik do montażu oprawy oświetleniowej stalowy, obustronnie cynkowany, długość min. 1,30 m max.1,50 m, możliwość obrotu wokół pionowej osi słupa - masztu po zamontowaniu oprawy oświetleniowej na wysięgniku i słupie.

#### Pytania odnośnie zadania - Zagospodarowanie terenu w Nowejwsi

**Pytanie nr 11:** Na rysunku przekroju poszczególnych nawierzchni ( Rys. 7 ) przyjęte jest kruszywo łamane z recyklingu - co Projektant miał na myśli? Czy mamy wykorzystać materiał z rozbiórek czy przyjąć do wyceny nowe kruszywo?

**Odpowiedź:** Zaprojektowano podbudowę z kruszywa łamanego betonowego (z recyklingu) 0/63 spełniającego wymagania według WT-4 i PN-EN 13242. Do wykonania podbudowy można więc zastosować przekruszony beton cementowy spełniających określone powyżej wymagania.

**Pytanie nr 12:** W kosztorysie pomocniczym w poz.56 jest wzmianka o wykonaniu ściany z pustaków architektonicznych. Prosimy o dokładniejsze uszczegółowienie powyższego zakresu robót, gdyż z tego co Nam wiadomo pustaki w formie architektonicznym nie występują.

**Odpowiedź:** Pustaki architektoniczne są elementami wykonanymi z betonu lub jego mieszanki z kruszywami lekkimi, służące do wykonania elementów małej architektury. Z pustaków takich wykonane jest projektowane do rozbiórki i następnie do odbudowy ogrodzenie wzdłuż drogi powiatowej.



**UWAGA!** Zamawiający w załączeniu udostępnia komplet poprawionej i uzupełnionej dokumentacje dot.: *Owieczkowo\_plac zabaw, Owieczkowo przy jeziorze, Wrocki. Dokumentacja dot. Nowejwsi pozostaje bez zmian.*

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

### Zmiana treści SWZ

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

(Rozdział XVI pkt 1)

#### Zapis przed zmianą:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/golub\\_dobrzyn](https://platformazakupowa.pl/pn/golub_dobrzyn) w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **26.05.2023 r. godz. 11:00**

#### Zapis po zmianie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/golub\\_dobrzyn](https://platformazakupowa.pl/pn/golub_dobrzyn) w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **12.06.2023 r. godz. 11:00**

(Rozdział XVIII pkt 1)

#### Zapis przed zmianą:

Wykonawca pozostaje **związany ofertą przez okres 30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### Zapis po zmianie:

Wykonawca pozostaje **związany ofertą przez okres 30 dni tj do 11.07.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 23.05.2023 r. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

WÓJT  
Marek Ryłowicz