

WSZYSCY WYKONAWCY

2024-27633



Dotyczy postępowania: udzielenie odpowiedzi na pytania do SWZ „**Zaprojektowanie i wymiana dźwigu osobowego w budynku położonym przy ul. Opolskiej 58 w Poznaniu.**”

Zamawiający, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., informuje, że w toku ww. postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie nr 1

Pytanie 1

Obecne sterowanie na dźwigu sąsiednim umożliwia utrzymanie pracy grupowej obu dźwigów, nawet po wymianie. Takie rozwiązanie jest szczególnie ważne w budynku użyteczności publicznej. Do jednego wezwania przyjeżdża tylko jeden (najbliższy) dźwig. Czas obsługi użytkowników jest zdecydowanie szybszy, a ilość zużywanej energii mniejsza.

Prosimy o potwierdzenie, że wymaga się utrzymania pracy zbiorczej obu dźwigów.

Odpowiedź na pytanie nr 1

„Nie wymaga się obecnie utrzymania pracy zbiorczej obu dźwigów”.