

**Zamawiający:**

Gmina Władysławów  
ul. Rynek 43  
62-710 Władysławów

***Strona internetowa Zamawiającego***

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2023r. pod numerem 2022/BZP 00194017/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji – na podstawie: art. 275 pkt 1 na dostawę pn.: „**Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Chylinie, Szkole Podstawowej w Kunach i szkole Podstawowej w Wyszynie**”

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

Zawierająca:

- wyjaśnienia ( w odpowiedzi na zapytania).

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r. , poz. 1710 ze zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje **Wykonawcom treść wyjaśnień SWZ.**

**I. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:**

**1. Pytanie:**

Chylin i Wyszyna- czy Zamawiający posiada opinię geotechniczną gruntów ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada opinii geotechnicznej gruntów dla Chylina i Wyszyny.

**2. Pytanie:**

Wyszyna: czy Zamawiający posiada siatkę wysokościową istniejącego asfaltu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada siatki wysokościowej istniejącego asfaltu.

**3. Pytanie:**

Wyszyna: czy na istniejącym asfalcie nie ma “zadoleń” poproszę zdjęcia stanu faktycznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza zdjęcia stan faktycznego asfaltu. Z oględzin wynika, iż nie istnieją poważne zadolenia.

**4. Pytanie:**

Wyszyna: w jaki sposób będzie odprowadzana woda z przepuszczalnego poliuretanu o łącznej grubości prawie 5 cm ułożonego na nieprzepuszczalnym asfalcie zamkniętego dookoła obrzeżami tworząc nieckę basenową?

**Odpowiedź:**

Odwodnienie na planowanym boisku wielofunkcyjnym w m. Wyszyna powinno być liniowe. Informacje dot. sposobu odprowadzenia wody opisane w punkcie 5.4 projektu budowlanego dla boiska w m. Wyszyna str. 8

**5. Pytanie:**

Czy Zamawiający bierze odpowiedzialność za zastosowanie takiego systemu?

**Odpowiedź:**

Takie rozwiązanie sprawdziło się na innym tego typu boisku będącym własnością Zamawiającego.

**6. Pytanie:**

Wyszyna: w którym miejscu ma być zastosowany drenaż?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, iż opis odwodnienia znajduje się w projekcie punkcie 5. 4 str. 8 projektu budowlanego dla boiska w m. Wyszyna.

**7. Pytanie:**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni poliuretanowej w systemie ET 35 + 16 mm EPDM virgin

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga nawierzchni poliuretanowej EPDM 16 mm(8+8) o przepuszczalności wody 190 mm/h.

**8. Pytanie:**

Z zapisu: "Projekt dopuszcza zastosowanie systemowych równoważnych nawierzchni sportowych" rozumiem, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych sportowych nawierzchni syntetycznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych syntetycznych nawierzchni po uprzedniej konsultacji i zatwierdzeniu. Wyklucza jednak nawierzchnie modułową.

**Odpowiedź:**

**II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że :**

1. Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/wladyslawow> oraz [www.wladyslawow.bip.net.pl](http://www.wladyslawow.bip.net.pl)

Wójt Gminy  
  
mgr Elżbieta Kłanowska