



TI.271.12.2021

Trzebnica, 26.10.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 1 TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania nr TI.271.12.2021 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn: „**Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzebnica**”.

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udziela wyjaśnień do treści SWZ:**

Pytanie:

1. Zamawiający w SIWZ stwierdza, że Wykonawca chcący zastosować rozwiązania równoważne w stosunku do zaprojektowanych opraw oświetleniowych zobowiązany jest kierować się wytycznymi z projektów, STWiORB i umowie. Jednocześnie Zamawiający załącza wiele projektów oraz STWiORB, w których zapisy często są ze sobą sprzeczne, bądź nawet wykluczające się, bądź wskazujące na oprawy sodowe. Co więcej Wykonawca próbujący kierować się, wytycznymi zawartymi przez Zamawiającego musiałby zastosować oprawy różnych typów i producentów nawet w zakresie realizacji pojedynczej części, co z pewnością znacząco obniży estetykę realizacji. Nadmienić również należy, że zgodnie z ustawą PZP, oraz orzecznictwem KIO Zamawiający zobowiązany jest w sposób wyczerpujący opisać cechy na podstawie, których będzie oceniał równoważność zastosowanych rozwiązań.

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie specyfikacji opraw, na podstawie której będzie oceniał równoważność zaproponowanych rozwiązań

2. Bardzo proszę o informację czy do powyższego postępowania przetargowego, posiadają Państwo zestawienie (tabelę) zapotrzebowania m.in. na oprawy w pliku xls., oczywiście zgodnie z załączonymi do przetargu dokumentami?

3. Z uwagi na fakt, że podstawy bezpiecznikowe typu BNO z wkładką Bi-Wts 6A nie są częścią oprawy LED, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby oprawy posiadały w zestawie takie rozwiązanie, czy jednak dostarczenie podstaw bezpieczników leży po stronie instalatora, a nie producenta opraw LED?



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

4. W zał. do OPZ – ZADANIE I, projektant dla ul. Brzyków przewidział, że Zamawiający wymaga aby projektowane oprawy były wyposażone u podstawy w bezpiecznikowe STV lub UZ z wkładkami bezpiecznikowymi BiWts 6A. Z uwagi na duży gabaryt, zestaw bezpiecznikowy na ogół instalowany jest w komorach rewizyjnych u podstawy słupa. Jeżeli jednak zamawiający wymaga wyposażenia opraw w bezpieczniki wnosimy o zmianę zapisu na: "Projektowane oprawy należy wyposażyć w podstawy bezpiecznikowe z wkładkami topikowymi cylindrycznymi o charakterystyce zadziałania Gg lub równoważny". Jeżeli jednak Zamawiający rezygnuje z bezpieczników w oprawach, to wnosimy o wykreślenie tego zapisu.

5. W zadaniu II, w lokalizacji 9 – Masłów, pojawiają się rozbieżności w materiałach, stanowiących załączniki do SWZ. W załączniku 1 znajduje się informacja, że dostawa dotyczy 19 opraw LED (brak podanej mocy). W opisie przedmiotu zamówienia (PB, OPIS TECHNICZNY, STWiORB) znajduje się informacja o 19 oprawach sodowych 70W. Natomiast w przedmiarach, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia mowa jest o 19 oprawach LED 55W, albo o 19 oprawach sodowych 70W. Prosimy o weryfikację rozbieżności w zapisach i przedstawienie prawidłowego zapisu przedmiotu zamówienia.

6. W dokumentacji stanowiącej załączniki do SWZ, w trzech lokalizacjach występują rozbieżności dotyczące liczby opraw i ich mocy. Prosimy o weryfikację liczby opraw i mocy dla następujących lokalizacji: 4, 22, 28.

Odpowiedzi:

Ad 1.

Każdy z udostępnionych projektów jest odrębnym opracowaniem dla danego obiektu (drogi, ulicy) i zawiera określone parametry słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych dla tego obiektu. Przy doborze opraw należy się kierować parametrami określonymi przede wszystkim w projekcie a następnie w STWiOR. Zgodnie z wytycznymi Projektanta stosując oprawy równoważne należy wziąć pod uwagę: 1. moc oprawy, 2. strumień świetlny oprawy, 3. klasę ochrony oprawy, 4. temperaturę barwową, 5. efektywność świetlną, 6. ochronę przepięciową. Stosując oprawy zamienne, na etapie realizacji należy dostarczyć Zamawiającemu wyniki obliczeń uwzględniające zastosowane oprawy.

Ad 2.

Zamawiający nie jest w posiadaniu takiego opracowania.

Ad 3.

Zamawiający nie wnika w aspekty źródeł dostaw montowanych elementów oświetlenia będącego przedmiotem zamówienia. Montowane elementy muszą odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie. Należy przyjąć, że dla opraw zasilanych od dołu słupa zabezpieczenia powinny być zlokalizowane u podstawy słupa (w komorach rewizyjnych). Natomiast dla opraw zasilanych z linii napowietrznej zabezpieczenia powinny być zlokalizowane przy oprawach (u góry na przewodzie zasilającym), ewentualnie w oprawach.

Ad 4.

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

Ad 5.

Zamawiający informuje, że dla lokalizacji nr 9 należy zastosować oprawy LED w ilości szt. 19. Należy przyjąć oprawy LED o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 5600 lm, temperaturze



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

barwowej 4000 K, i o pozostałych parametrach jak w projekcie, za wyjątkiem wymagania oprawy z układem oddychania. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w OPZ.

Ad 6.

Zamawiający informuje, że dla lokalizacji nr 4 (Brzyków) w OPZ wystąpiła omyłka pisarska. Prawidłowa ilość opraw dla tej lokalizacji to 28. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w SWZ i OPZ.

Zamawiający informuje, że dla lokalizacji nr 22 (Jażwiny) podana ilość opraw w OPZ jest prawidłowa, natomiast przedmiar robót zawiera nieprawidłowe ilości. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany przedmiaru robót.

Zamawiający informuje, że dla lokalizacji nr 28 (Marcinowo) w OPZ wystąpiła omyłka pisarska. Prawidłowa ilość opraw dla tej lokalizacji to 18. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w SWZ i OPZ.

- Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP, dokonuje następującej zmiany treści SWZ:**

1. W rozdziale III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, w punkcie 2., oraz w §1 ust. 3 projektu umowy, w tabeli dla zadania I zmienia się ilość opraw dla lokalizacji nr 4.

jest:

4	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brzyków	29
	RAZEM	135

zmienia się na:

4	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brzyków	28
	RAZEM	134

2. W rozdziale III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, w punkcie 2. oraz w §1 ust. 3 projektu umowy, w tabeli dla zadania III zmienia się ilość opraw dla lokalizacji nr 28.

jest:

28	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Marcinowo – dz. 213/1, 213/2, 217/3, 218	17
	RAZEM	138

zmienia się na:

28	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Marcinowo – dz. 213/1, 213/2, 217/3, 218	18
	RAZEM	139



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

3. W rozdziale XIV. SWZ „Termin związania ofertą”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **03.12.2021 r.**”
 4. W rozdziale XVI. SWZ „Sposób oraz termin składania oferty”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia **04.11.2021 r. do godz. 11:15.**”
 5. W rozdziale XVII. SWZ „Termin otwarcia ofert”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.11.2021 r., o godzinie 11:30.**”
 6. W §2 projektu umowy „Obowiązki Wykonawcy”, po literze W dodaje się literę X o treści: „W przypadku zastosowania materiałów lub produktów równoważnych, należy przed wbudowaniem ich uzyskać akceptację przez inspektora nadzoru.”
 7. W załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w lokalizacji nr 9 „Masłów”, litera h otrzymuje brzmienie: „h. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 19 szt. Należy przyjąć oprawy LED o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 5600 lm, temperaturze barwowej 4000 K, i o pozostałych parametrach jak w projekcie, za wyjątkiem wymagania oprawy z układem oddychania.”
 8. W załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w lokalizacji nr 28 „Marcinowo”, litera h otrzymuje brzmienie: „h. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 18 szt.”
 9. Zamawiający umieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamienny przedmiar robót dla lokalizacji nr 22 „Jażwiny”.
Załącza się następujące pliki:
22.4 PRZEDMIAR Jażwiny ZAMIENNY.ath
22.4 PRZEDMIAR Jażwiny ZAMIENNY.pdf
- **Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy PZP, informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert.**

Nowy termin składania ofert: do dnia 04.11.2021 r. do godz. 11:15.

Sporządziła:
Monika Białas

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

