



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 16.01.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 34/2022

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i przebudowę budynku Przychodni Specjalistycznej Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 5

Pytanie 1. 1.1_2022_10_18_PW_OPIS PZT_ZAŁĄCZNIK NR 1 _SYSTEM PARKINGOWY opisuje procedurę wjazdu na parking. Proszę o uszczegółowienie jak ma zachować się opisany system parkingowy w sytuacji, kiedy kamera do rozpoznawania tablic rejestracyjnych nie jest w stanie rozpoznać poprawnie numeru rejestracyjnego? Powszechnie stosuje się systemy hybrydowe które działają tak, że w sytuacji kiedy kamera nie jest w stanie rozpoznać numeru rejestracyjnego pojazdu, terminal wjazdowy wydrukuję bilet parkingowy stanowiący niezbędny dowód wjazdu na parking. Na wyjeździe z parkingu stosuje się terminal wyjazdowy wyposażony w czytnik biletów celem kontroli czy bilet został opłacony. Uprzejmie wnioskuję o modyfikację zapisu, celem odpowiedniego przygotowania kosztorysu ofertowego.

Odp. Należy zastosować system hybrydowy.

Pytanie 2. 1.1_2022_10_18_PW_OPIS PZT_ZAŁĄCZNIK NR 1 _SYSTEM PARKINGOWY opisuje procedurę wjazdu na parking. Proszę o uszczegółowienie czy urządzenia systemu parkingowego mają zostać wyposażone w dwukierunkowy system komunikacji głosowej (interkom, domofon) celem np. udzielenia wsparcia technicznego osobą znajdującym się przy urządzeniu?

Odp. Tak. Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość przekierowania komunikacji do pomieszczenia ochrony znajdującego się przy bramie głównej wjazdowej do szpitala, z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej szpitala.

Pytanie 3. 1.1_2022_10_18_PW_OPIS PZT_ZAŁĄCZNIK NR 1 _SYSTEM PARKINGOWY opisuje elementy systemu. Uprzejmie wnioskuję o usunięciu wymogu stosowania mechanizmu łamania ramienia szlabanu, które ma zastosowanie wyłącznie w obszarach występowania niskiego stropu nad szlabanem

Odp. Dopuszcza się rezygnację z wymogu stosowania mechanizmu łamania ramienia szlabanu

Pytanie 4. 1.1_2022_10_18_PW_OPIS PZT_ZAŁĄCZNIK NR 1 _SYSTEM PARKINGOWY opisuje konieczność stosowania semafora świetlnego LED przy szlabanie. Proszę o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli semafor LED zastąpiony zostanie podświetleniem ledowym ramienia (na całej długości ramienia)? Podświetlenie będzie zmienne w zakresie położenia ramienia szlabanu. Tj. kiedy ramię znajduje się w pozycji zamkniętej podświetlenie świeci światłem czerwonym. Kiedy ramię znajduje się w pozycji otwartej podświetlenie świeci światłem zielonym?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie, zamiast semafora led, podświetlenia led ramienia w kolorze czerwonym, bez konieczności zmiany na kolor zielony.

Pytanie 5. 1.1_2022_10_18_PW_OPIS PZT_ZAŁĄCZNIK NR 1 _SYSTEM PARKINGOWY opisuje konieczność stosowania ramienia l=6m dla wjazdu/wyjazdu od ul. Piotra Skargi, oraz l=4m dla wyjazdu od ul. Moniuszki. Uprzejmie wnioskuję o zmianę zapisu, sugerując że doszło do pomyłki. Szerokość drogi wewnętrznej przy wjeździe od ul. Piotra Skargi ma 9m. Zastosowanie dwóch ramion szlabanów o długościach 6m jest nadmiarowe, oraz niezalecane biorąc pod uwagę kolejny wymóg tj. konieczność zastosowania szlabanów wyposażonych w moduł przyspieszenia cyklu pracy do 1 sekundy. Czy Zamawiający uzna wymów za spełniony jeżeli wykonawca dostarczy ramiona szlabanów o długościach dopasowanych do szerokości pasa w zakresie od 3m do 4m?

Odp. Należy zastosować szlabany dopasowane do szerokości drogi wewnętrznej -szerokość drogi wewnętrznej wynosi 6,60 m.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Pytanie 6. 1.1_2022_10_18_PW_OPIS PZT_ZAŁĄCZNIK NR 1 _SYSTEM PARKINGOWY opisuje konieczność wyposażenia kasy parkingowej w urządzenia przyjmujące bilon, banknoty oraz wszystkie rodzaje kart płatniczych. Wydające resztę w bilonie oraz opcjonalnie w dwóch nominałach banknotów.

Uprzejmie proszę o uszczegółowienie czy wykonawca ma w kosztorysie uwzględnić moduł wydawania reszty w banknotach, czy zapis „(OPCJONALNIE)” należy traktować jako rozbudowa w przyszłości?

Odp. Należy uwzględnić możliwość rozbudowy w przyszłości kasy biletowej o moduł wydawania reszty w banknotach.

Pytanie 7 1.1_2022_10_18_PW_OPIS PZT_ZAŁĄCZNIK NR 1 _SYSTEM PARKINGOWY opisuje serwer systemu parkingowego. Proszę o uszczegółowienie czy system parkingowy ma zostać wyposażony poza serwerem w komputer stacjonarny z wyposażeniem typu monitor, mysz, czytnik biletów, telefon do dwukierunkowej komunikacji z urządzeniami noszący znamiona stanowiska obsługi ?

Odp. Tak.

Pytanie 8 Proszę o uszczegółowienie czy dostęp do parkingu mają mieć również pracownicy posługujący się zbliżeniowymi kartami kontroli dostępu?

Odp. Tak, dostęp do parkingu mają mieć również pracownicy posługujący się zbliżeniowymi kartami kontroli dostępu.

Pytanie 9 Proszę o uszczegółowienie czy szlabany parkingowe mają zostać wyposażone w odbiorniki sygnałów dźwiękowych pojazdów uprzywilejowanych celem automatycznego otwarcia, kiedy sygnał zostanie użyty kiedy pojazd stoi przy szlabanie?

Odp. Tak, należy wyposażyć szlaban w odbiorniki sygnałów dźwiękowych pojazdów uprzywilejowanych.

Pytanie 10 Proszę o uszczegółowienie czy szlabany parkingowe mają zostać wyposażone system automatycznego otwarcia przy zaniku zasilania?

Odp. Tak.

Pytanie 11 Proszę o uszczegółowienie czy projekt branży drogowej przewiduje konieczność wykonania wysepek parkingowych, cokołów do osadzenia urządzeń parkingowych? Jeżeli odpowiedź na pytanie brzmi nie, to proszę o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie prefabrykowanych wysepek metalowych (podestów do osadzenia urządzeń) trwale osadzonych na docelowym podłożu?

Odp. Projekt branży drogowej nie przewiduje wykonania wysepek parkingowych. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie prefabrykowanych wysepek metalowych (podestów do osadzenia urządzeń) w kolorze ciemnoszarym trwale osadzone na docelowym podłożu stanowiących jednocześnie zabezpieczenie urządzeń przed kolizjami lub inne rozwiązanie równoważne.

KOMENDANT


płk mgr Krzysztof Jurkowski

I.B. 91/810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl