



- L1** Oprawa, 27W, 4000 lm, IP66, I klasa ochronności
- L2** Oprawa nastropowa LED IP21, z mikrofalowa czujką ruchu i zmierzchu 15 W, 230 VAC, 1400 lm, LED830, IP21, II klasa ochronności K08
- 4** Przycisk oddymiania z sygnalizacją; montaż na wysokości 1,50m nad podłogą
- R** Rura osłonowa A50, L=0,7 m. jeden odcinek.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TNS



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A
tel./fax. (012) 649-07-59

Nazwa obiektu budowl.	PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. zatwierdzonego DECYZJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ, nr 393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. wydana przez STAROSTĘ MIECHOWSKIEGO w zakresie: ZMIANY NA WINDE ELEKTRYCZNĄ O UDŹWIGU Q=1000kg WRAZ Z ROZBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.			
Adres obiektu budowl.	DZIAŁKA NR 1914/20 i 1912/8 OBR. 0001 MIECHÓW; UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25, 32-200 MIECHÓW			
Nazwa rysunku	PLAN INSTALACJI - PARTER			
Zespół proj.	Imię i nazwisko; numer uprawnień	Podpis:	Data	05.2021
Autor projektu	inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002			
Projektant	inż. Andrzej Ogorzałek Upr. 224-Km/72		Stadium	P.B.
Asystent			Skala	1:100
Sprawdzający	inż. Halina Janicka NB.III.7342/226/97		Nr rys.	E-2

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.