

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Tel.: (91) 4247230

Fax: (91) 4853242

e-mail: [dział.zarządzania.majątkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl](mailto:dzial.zarządzania.majątkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl)

**Przedsiębiorstwo Projektowo-
Usługowe „SYSTEM A”
Antoni Przybylski**
ul. Saperów 3
66-400 Gorzów Wielkopolski

Wasz znak:

Gorzów Wielkopolski, 30.03.2023 r.

Nasz znak:

PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102707.001/23

Szczecin, 05.04.2023 r.

dot.: **woj. zachodniopomorskie, gm. Barlinek, m. Barlinek, ul. Niepodległości, Różana – uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dz. nr 152, 151/4, 148/14, dr 141/4**

W odpowiedzi na Pańskie zlecenie z dn. 30.03.2023 r. dotyczące uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dz. nr 152, 151/4, 148/14, dr 141/4 położonych w rejonie ul. Niepodległości i ul. Różanej w m. Barlinek informujemy, że w zakresie projektowanej inwestycji ułożony jest (wzdłuż ul. Niepodległości) gazociąg niskiego ciśnienia DN 200 mm stal. wybudowany w latach 70-tych XX wieku.

Ww. czynny gazociąg niskiego ciśnienia ułożony został na głębokości około 0,5-0,9 m (w odniesieniu do rzędnych terenu istniejących podczas jego budowy), a po wybudowaniu wniesiony na geodezyjną zasadniczą mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, znajdującą się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Mysłiborzu. Dodatkowo ww. sieć gazowa niskiego ciśnienia została oznaczona kolorem żółtym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego pisma. Sieć gazowa jak wyżej jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o. o. do wymiany/przebudowy/modernizacji.

Informujemy ponadto, że w rejonie planowanej inwestycji ułożona jest również nieczynna (wyłączona z eksploatacji) sieć gazowa opisana na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego pisma lit. gA125

W odniesieniu do ww. czynnego gazociągu niskiego ciśnienia DN 200 mm stal. obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla opisanego powyżej gazociągu niskiego ciśnienia, wyznaczone zostały strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią

gazociągu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla sieci gazowych, dla których przed tym dniem wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, szerokość stref kontrolowanych zależy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1,0 - 30 m (załącznik Nr 2, tabela 2 do ww. rozporządzenia). Ponadto dla sieci tych wyznaczony został pas eksploatacyjny o szerokości strefy kontrolowanej wynoszący 1,0 m.

W strefach kontrolowanych PSG sp. z o.o. kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie. Prace w obrębie stref kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej – PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie.

Mając powyższe na uwadze, pozytywnie opiniujemy przedłożony w naszym Zakładzie projekt zagospodarowania terenu przedmiotowej inwestycji jednakże, z uwagi na występującą w zakresie przedłożonego opracowania czynną sieć gazową niskiego ciśnienia, w dokumentacji budowlanej projektowo-wykonawczej przedmiotowego zadania należy zawrzeć poniższe zastrzeżenia:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych w pasie eksploatacyjnym o szerokości 1,0 m gazociągu niskiego ciśnienia DN 200 mm stal. należy wykonać przekopy próbne w obecności pracownika właściwej rejonowo gazowni, celem ustalenia faktycznej głębokości ułożenia gazociągu jw. Z odkrywkii należy sporządzić notatkę oraz szkic.
 2. W pasie eksploatacyjnym o szerokości 1,0 m gazociągu niskiego ciśnienia nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, urządzać stałych składów, odkładać ziemi pochodzącej z wykopów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania. Roboty ziemne w ww. strefie kontrolowanej należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 3. Skrzyżowanie projektowanego przewodu kanalizacji deszczowej z istniejącymi czynnym gazociągami niskiego ciśnienia DN 200 mm stal. musi zostać wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640), tj. należy zachować minimalną odległość pionową wynoszącą 0,2 m (zalecane 0,5 m) między zewnętrzną dolną krawędzią rury przewodowej gazociągu niskiego ciśnienia DN 200 mm stal. i zewnętrzną górną krawędzią rury osłonowej przewodu kanalizacji deszczowej.
- Projektowaną kanalizację deszczową należy układać pod istniejącym czynnym gazociągami niskiego ciśnienia DN 200 mm stal.

4. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie – Gazownię w Choszcznie (ul. Fredry 2, 73-200 Choszczno, tel. 91 424 76 03, e-mail: gazownia.choszczno@psgaz.pl) celem zabezpieczenia nadzoru (usługa odpłatna) podczas wykonania prac budowlanych w strefie kontrolowane gazociągu średniego ciśnienia – powołując się na znak naszego pisma.

Uzgodnienie niniejsze traci ważność po upływie dwóch lat licząc od daty wystawienia, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz. U. 06.156.1118, z późniejszymi zmianami).

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji, w stosunku do dokumentacji projektowej objętej niniejszym uzgodnieniem, każdorazowo należy zgłosić ten fakt w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, powołując się na znak naszego pisma.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. "Cennika Usług Pozataryfowych", za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu, pobierana jest opłata w wysokości 103,00 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wystana zostanie do Państwa osobną korespondencją.

Z poważaniem,


KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
Dorota Tomkiewicz-Balcar

Załączniki:

- 1) Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.

Otrzymują:

- 1) Adresat
2) Gazownia w Choszcznie
3) Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym – a/a

Sprawę prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85, e-mail: grzegorz.tobolski@psgaz.pl