



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Główczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

ZP.271.03.2023

Główczyce, dnia 6 marca 2023 r.

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp” pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Główczycach”.

Zamawiający, Gmina Główczyce, zawiadamia, iż wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Prosimy o określenie zakresu terenu (szkic granic działki) dostępnego w rejonie pompowni celem montażu kratopiaskownika.

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 2:

Prosimy o informację, czy dopuszcza się zastosowanie ładowarki celem odwożenia osadu wyprasowanego celem składowania we wiacie. Stosowanie przenośników uniemożliwi składowanie osadu na całej powierzchni wiaty i wymagać będzie przemieszczania osadu sprzętem lub taczkami, aby wykorzystać pojemność magazynowania wiaty. Ponadto urządzenie zabierałoby część powierzchni składowej, a w okresie zimowym byłoby to rozwiązanie narażone na częste interwencje serwisowe. W przypadku użycia ładowarki (istniejącej lub dostarczanej w ramach kontraktu przez Wykonawcę) będzie do dyspozycji Użytkownika cała powierzchnia składowa a załadunek przy opróżnianiu wiaty z osadu nie będzie wymagał stosowania innych maszyn.

Odpowiedź:

Należy zastosować przenośniki celem przemieszczania osadu na całej powierzchni wiaty.

Pytanie 3:

Prosimy o informacje, dotyczące zakresu prac technologicznych w budynku odwadniania osadu – które urządzenia technologiczne i osprzęt podlegają wymianie lub remontowi w ramach zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi. Linię higienizacji wraz z osprzętem należy wymienić.



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

Pytanie 4:

Prosimy o dołączenie tabeli równoważności dla podstawowych urządzeń podlegających dostawie w ramach kontraktu.

Odpowiedź:

Parametry zawarte w koncepcji i PFU stanowią dane dotyczące równoważności.

Pytanie 5:

W związku z oświadczeniem użytkownika podczas wizji lokalnej o występowaniu nieszczelności pomiędzy zalanymi komorami reaktora prosimy o określenie ilości mb lub m² powierzchni koniecznych do uszczelnienia, które należy ująć w wycenie.

Odpowiedź:

Przecieki punktowe około 40 szt.

Pytanie 6:

Prosimy o informację o powierzchni reaktorów przeznaczonej do przykrycia nowymi elementami z laminatów (przekrycia nowe/wymiana istniejących).

Odpowiedź:

Powierzchnia przeznaczona do przykrycia elementami z laminatu około 156 m².

Pytanie 7:

Prosimy o informację o istniejących dostępnych warunkach zasilania dla planowanego zespołu kratopiaskownika i pompown

Odpowiedź:

Kabel zasilający 4x25 YAKY.

Pytanie 8:

Czy należy przewidzieć wymianę agregatu prądotwórczego wraz z SZR?

Odpowiedź:

Nie należy przewidywać wymiany. Agregat pozostaje ten sam.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia są dla wykonawców wiążące podczas przygotowywania oferty.

WÓJT
Danuta May

Otrzymują:

1. Platforma zakupowa <https://platformazakupowa.pl/glowczyce>

2. A/a.