

RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:50



Moduł MWT Mono PERC Half Cut
SPP 445 NHJH - 445 [W]
wymiary: 2006 x 1106 x 35 mm
Razem: 68 sztuk
o łącznej mocy 30,26 [kW]
lub równoważny

pręt Ø16 - uziom pionowy - dolny koniec 5m poniżej poziomu gruntu
wymagana rezystancja uziemienia R<=10Ω

h=5m
maszt odgromowy h=5m z podstawą+odciągi

FeZn 30x4 - uziom poziomy- układać na głębokości 1m

złącze kontrolne

INSTALACJA ODGROMOWA		SKALA: 1:50
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	DATA: 12-08-2022
OBIEKT	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA WRAZ ZE STACJĄ ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU BIUROWEGO NADZORCZYCH EBŁĄG	
ADRES BUDOWY	Ebląg, ul. Marymoncka 5 działka nr 346/8	
Projektował/ elektryczna	**mgr inż. Mirosław Bukowski** upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej nr ewid.: 46/Gd/2002	podpis
DEBEX ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH BUDOWNICTWA		**E2**

Projekt podlega ochronie prawa autorskiego, Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. Dz.U. nr 24, poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.