

PROJEKT	BUDYNEK URZĘDU GMINY W OŁAWIE pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 55-200 Oława
Nr / Tytuł	VENT-01 / Zestawienie układów klimatyzacyjnych

**Zestawienie jednostek wewnętrznych:**

Pomieszczenie	Oznaczenie	Moc chłodnicza	Masa urządzenia	Moc elektryczna	Zasilanie	Ilość	Typ	Producent
-	-	kW	kg	kW	-	szt.	-	-
Pom. biurowe / 4	JW-K0.1	5,6	8,5	0,10	230V/1/50Hz	1	ASYA18GBCH lub równoważne	Fujitsu lub równoważne
Pom. biurowe / 3	JW-K0.2	3,6	8,5	0,10	230V/1/50Hz	1	ASYA012GCGH lub równoważne	Fujitsu lub równoważne
Pom. biurowe / 2	JW-K0.3	2,2	8,5	0,10	230V/1/50Hz	1	ASYA007GCGH lub równoważne	Fujitsu lub równoważne
Pom. biurowe / 6	JW-K0.4	2,8	8,5	0,10	230V/1/50Hz	1	ASYA009GCGH lub równoważne	Fujitsu lub równoważne
Pom. biurowe / 8-9 (połączone pomieszczenia)	JW-K0.5	5,6	8,5	0,10	230V/1/50Hz	1	ASYA18GBCH lub równoważne	Fujitsu lub równoważne
Pom. biurowe / 10	JW-K0.6	3,6	8,5	0,10	230V/1/50Hz	1	ASYA012GCGH lub równoważne	Fujitsu lub równoważne
Pom. biurowe / 12-13	JW-K0.7	5,6	8,5	0,10	230V/1/50Hz	1	ASYA18GBCH lub równoważne	Fujitsu lub równoważne
Pom. biurowe / 104	JW-K1.1 JW-K1.2	5,6	26,0	0,10	230V/1/50Hz	2	ABYA018GTEH lub równoważne	Fujitsu lub równoważne
Pom. biurowe / 103	JW-K1.3	4,0	8,5	0,10	230V/1/50Hz	1	ASYA14GCGH lub równoważne	Fujitsu lub równoważne
Pom. biurowe / 102	JW-K1.4	3,6	8,5	0,10	230V/1/50Hz	1	ASYA012GCGH lub równoważne	Fujitsu lub równoważne
Pom. biurowe / 105	JW-K1.5	2,8	8,5	0,10	230V/1/50Hz	1	ASYA009GCGH lub równoważne	Fujitsu lub równoważne
Pom. biurowe / 106	JW-K1.6	2,2	8,5	0,10	230V/1/50Hz	1	ASYA007GCGH lub równoważne	Fujitsu lub równoważne
Pom. biurowe / 107	JW-K1.7	3,6	8,5	0,10	230V/1/50Hz	1	ASYA012GCGH lub równoważne	Fujitsu lub równoważne
Pom. biurowe / 109-110	JW-K1.8	5,6	8,5	0,10	230V/1/50Hz	1	ASYA18GBCH lub równoważne	Fujitsu lub równoważne
Komunikacja / 101	JW-K1.9	3,6	8,5	0,10	230V/1/50Hz	1	ASYA012GCGH lub równoważne	Fujitsu lub równoważne

PROJEKT	BUDYNEK URZĘDU GMINY W OŁAWIE pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 55-200 Oława
Nr / Tytuł	VENT-01 / Zestawienie układów klimatyzacyjnych

**Zestawienie jednostek zewnętrznych:**

Pomieszczenie	Oznaczenie	Moc chłodnicza	Moc elektryczna	Zasilanie	Masa urządzenia	Typ	Producent
-	-	kW	kW	-	kg	-	-
Pom. techniczne / 08	JZ-K1	50,0	16,5	400V/3/50Hz	275	AJY162LALBH lub równoważne	Fujitsu lub równoważne

Zestawienia należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i opisem technicznym. Zestawienie stanowi pomoc w ofertowaniu prac, ale nie jest podstawą do zamówienia materiałów.

Wyszczególnione urządzenia należy traktować, jako przykładowe, dopuszcza się zamianę urządzeń przy zachowaniu wszystkich parametrów pracy, wymogów akustycznych oraz wytycznych Inwestora dotyczących wykonania niniejszego opracowania. Jednostki klimatyzacyjne należy wyposażyć w ściennie sterowniki przewodowe.

Dla klimatyzatorów wykonawca instalacji sanitarnych zapewnia okablowanie wraz z automatyką – spięcie jednostki zewnętrznej z jednostką wewnętrzną oraz wyposażenie jednostek w niezbędne akcesoria umożliwiające obsługę z poziomu użytkownika.

Przedstawione w projekcie materiały i urządzenia oraz ich znaki towarowe i nazwy własne traktowane są jako przykładowe. Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają być równoważne pod względem cech technicznych i jakościowych do materiałów i urządzeń przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe i inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.