



Urząd Gminy Trzebowno

36-001 Trzebowno 976
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719
<http://www.trzebowno.pl>
poczta@trzebowno.pl

BR.271.1.7.2023

Trzebowno, dn. 28.04.2023r.

WYJAŚNIENIA NR 4

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.7.2023 pn.: **Roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw na Górcie Zaczerskiej w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebowno w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw na Górcie Zaczerskiej.”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1 : Proszę o podanie specyfikacji i doprecyzowanie jakie należy zamontować słupy i oprawy oświetlenia zewnętrznego, brak opisu w dokumentacji.

Odpowiedź: słup aluminiowy kolor czarny o wysokości min 3,8m max 4,5m, średnica przy podstawie min 114mm. Stopień ochrony min IP 54 Oprawa dostosowania do montażu na zewnątrz, korpus oprawy odlew aluminium kolor czarny, daszek blacha aluminiowa kolor czarny, moc min 33W.

Pytanie 2 : Proszę o odpowiedź czy wykonanie monitoringu zewnętrznego wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź: nie

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści wykonanie w „Zestawie wielofunkcyjnym” zamiast zjeżdżalni otwartej kręconej zjeżdżalnię rurową kręconą zamkniętą.

Odpowiedź: tak

Pytanie 4 : Proszę o odpowiedź czy urządzenia fitness mają być montowane na słupie (rurze) fi 144 mm

Odpowiedź: Zgodnie z opisem wymaga się aby rura pylonu miała średnice min: 90mm gr. min. 3,6mm. Natomiast konstrukcja nośna urządzeń siłowych z rur od średnicy 38 do 114 mm.

Dopuszcza się zmianę kształtu przekroju, pole przekroju i nośność słupów muszą pozostać niezmiennie.

Pytanie 5 Proszę o doprecyzowanie jakie kosze betonowe do segregacji należy wycenić brak opisu w dokumentacji.

Odpowiedź: Należy dostarczyć kosz betonowy z daszkiem o pojemności 90 l- bez segregacji.

Pytanie 6 Czy Zamawiający dopuści wykonanie w zestawie zabawowym daszków oraz elementów ozdobnych z płyty HDPE.

Odpowiedź: bariery, elementy ozdobne, dachy - Dopuszcza się zastosowanie płyty HDPE o grubości min. 15mm; elementy ozdobne mają być wykonane w przestrzeni 3d- nie płaskie(minimum 3 elementy ozdobne)

Pytanie 7 Czy zamawiający dopuści wykonanie w zestawie zabawowym podestów o konstrukcji stalowej z wypełnieniem z antypoślizgowej płyty HDPE

Odpowiedź: Dopuszcza się podest o konstrukcji stalowej z wypełnieniem z antypoślizgowej płyty hdpe o grubości min 19mm , konstrukcja podestu stalowa ocynkowana malowana podwójnie farbą proszkową.



Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowniko.pl>

poczta@trzebowniko.pl

Pytanie 8 Czy Zamawiający dopuści w zestawie zabawowym daszki, burty, podesty, ścianki wspinaczkowe, elementy ozdobne wykonane z trójwarstwowej płyty HDPE - polietylenowej antypoślizgowej odpornej na warunki atmosferyczne gr. 15mm?

Odpowiedź: bariery, elementy ozdobne, dachy - Dopuszcza się zastosowanie płyty HDPE o grubości min. 15mm;

Pytanie 9 Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni bezpiecznej wykonanej z płytek SBR o wym. 50x50 grubością dostosowane do hic urządzenia?

Odpowiedź: nie

Lesław Kuźniar
Wójt Gminy Trzebowniko