



WODOCIĄGI I KANALIZACJE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W AUGUSTOWIE

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie 16-300 Augustów ul. Filtrowa 2
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000095653
NIP 846-000-36-71 REGON: 790058186 Kapitał zakładowy: 19 045 500,00 zł
Tel. 87 6445211 87 6432371 fax 87 6435587 e-mail: wikm@post.home.pl www.wodociagi-augustow.ns48.pl

L.dz. 1052/2021

Augustów, 29.09.2021r.

**Gmina Miasto Augustów
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów**

Uzgodnienie NR: 84/DT/2021 z dnia 29.09.2021r.

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie w odpowiedzi na wniosek L.dz.: 1127 / 2021 dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej: „Projekt wykonawczy przebudowy ulic gminnych: Jabłoniowej, Słonecznej, Porzeczkowej i Agrestowej w zakresie wykonania nawierzchni ciągów pieszych” z dnia 16.09.2021r. uzgadnia w/w dokumentację projektową w zakresie rozwiązań technicznych i przebiegu trasy bez uwag.

Podczas wykonywania robót należy stosować się do poniższych wytycznych:

- 1) Przed przystąpieniem do robót ustalić dokładne położenie sieci wod-kan oraz zgłosić się do WiKM Sp. z o.o. w celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach jakie zaistniały w lokalizacji sieci na danym terenie.
- 2) Prace w pobliżu sieci wod-kan wykonywać sposobem ręcznym, zabezpieczając sieć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- 3) Wykonanie zbliżenia i skrzyżowania z siecią podlegają odbiorowi przez WiKM Sp. z o.o. w Augustowie.
- 4) Skrzyżowania i zbliżenia z siecią wod-kan wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- 5) Prace i konserwacje w pobliżu sieci wod-kan wykonywać w sposób bezpieczny bez przerywania dostawy wody.
- 6) Należy dokonać regulacji wysokościowej skrzynek zasuw wodociągowych oraz włączów studni kanalizacji sanitarnej do projektowanej rzędnej. W przypadku kolizji hydrantów nadziemnych z ciągami pieszymi lub podjazdami należy dokonać wymiany na hydranty podziemne.

PREZES

Bartosz Buczyński
mgr inż. Bartosz Buczyński