



Politechnika Warszawska

KANCLERZ

dr Jolanta Ewartowska

Warszawa, 09.02.2024
ZP.D.AF.1.2024 L.dz.: DLiZ.261.5.2024

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla jednostek Politechniki Warszawskiej ora zakup i dostawa świetlówek LED, numer referencyjny ZP.D.AF.1.2024.

Zamawiający – Politechnika Warszawska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia treść zapytań postawionych przez Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1

w odpowiedziach z dnia 08.02.2024 do części 2 poz. 11 Zamawiający wskazał, że zamiennik LED powinien pracować na 230V (w tabeli widnieje napięcie 12V i takie też były produkowane halogeny Halospot 111)
proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi z dnia 08.02.2024r. na pytanie nr 14. Zamawiający wymaga, aby lampa LED wskazana w poz. 11 Załącznika 2B do SWZ była zasilana 12V. Zamawiający nie wymaga, aby lampa LED była ściemnialna.

wz. dr inż. Rafał Ruzik