



DANE INSTALACJI AC	
Typ falownika	Jednofazowy, beztransformatorowy
Moc falownika	3 kW
Typ kabla AC	YDYżo / YKYżo
Przekrój kabla AC	3x4mm <sup>2</sup>
Zabezpieczenie zwarciovowe AC	S301 B 16A
Zabezpieczenie różnicowoprądowe AC	P302 25A 100mA typ A
Zabezpieczenie zwarciovowe AC (w rozdzielni głównej budynku)	S301 B 20A

Obiekt:	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA		
Adres instalacji:	ul. Jesionowa 9, 87-200 Wąbrzeźno		
Rysunek:	Schemat jednokreskowy instalacji PV -strona AC		
Inwestor:	Gmina Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno		
Projektował:	mgr inż. Piotr Grzegorz Marciński Certyfikat UDT (PV) DZE-W/03/000006/18		
Data, skala, nr rys.:	Lipiec 2020r.	-	E03