



| SYMBOL | OPIS SYMBOLU |
|--------|--|
| | RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU |
| | PRZEWODY SYGNALIZACYJNE YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 |
| | PRZEWODY HTKSH 2x2x1mm2 PH90 |
| | OPTYCZNA CZUJKA DYMU |
| | CZUJKA DYMU I CIEPŁA |
| | CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU |
| | SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY |
| | PRZYCISK ODDYMIAJĄCY |
| | CENTRALA ODDYMIANIA |
| | PRZEWODY HDGs PH90 3x1,5mm2 |
| | PRZEWODY HTKSH 4x2x1,4mm2 PH90 |
| | PRZEWODY YnTKSY 4x0,8mm2 |
| | SIŁOWNIK OKNA ODDYMIAJĄCEGO |
| | SIŁOWNIK DRZWI NAPOWIETRZAJĄCYCH wraz z ryglami elektromechanicznymi |

| | | | |
|--|---|-----------------------|---------------|
| Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzór mgr inż. Piotr Piotrowicz Polnica 103b, 77-300 Człuchów tel. 604 574 989 | | | |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa budynku Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Przechlewie wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi Przechlewo, obręb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 560/52 | | | |
| Nazwa rysunku: RZUT PIĘTRA - Instalacja SSP i oddym | | Skala: 1:100 | Nr rys: E4 |
| Projektant: specjalność instalacje elektryczne | mgr inż. Grzegorz Dudziak UPR. NR POM/0165/PWBE/17 | Data: 14.04.2021r. | Podpis: |
| Sprawdzający: specjalność instalacje elektryczne | inż. Karol Gołębiowski POM/0179/PWOE/08 | Data: 14.04.2021r. | Podpis: |