

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z napełnieniem i dzierżawą zbiornika na tlen medyczny oraz butli na gazy medyczne wraz z ich dzierżawą dla SP ZOZ MSWiA w Opolu.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1) Sprzedaż i dostawę gazów medycznych;
 - 2) Wydierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu zbiornika na tlen ciekły o pojemności 3000l z telemetrią bezprzewodową wraz z dostawą, montażem, napełnieniem zbiornika z kompletnym osprzętem oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie;
 - 3) Wydierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu butli wg ilości i pojemności wskazanej przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo-cenowym;
 - 4) Transport, wyładunek pełnych oraz załadunek pustych butli zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące dzierżawionych butli i zbiornika na gaz:
 - 1) Butle na gazy powinny być dopuszczone do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego;
 - 2) Butle na gazy muszą być oznakowane czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - 3) Butle na gazy muszą być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący ich właściciela;
 - 4) Butle na gazy powinny być opatrzone znakiem identyfikującym zakład napełniający;
 - 5) Butle na gazy muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 1089-3:2011 „Butle do gazów”;
 - 6) Butle na gazy muszą być wyposażone w zwykłe/standardowe zawory;
4. Szczegółowe wymagania dotyczące dzierżawionego zbiornika na tlen medyczny:
 - 1) Zbiornik na tlen medyczny powinien być dopuszczony do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego;
 - 2) Zbiornik na tlen medyczny powinien być oznakowany czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5. Dostawy wszystkich gazów odbywać się będą sukcesywnie, według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
6. Wielkość oraz asortyment dostaw butli gazowych będzie określony każdorazowo przy składaniu zamówienia;
7. Dostawy tlenu medycznego ciekłego do zbiornika odbywać się będą na podstawie wskazań telemetrycznych lub dyspozycji wydanej przez upoważnioną osobę Zamawiającego.
8. Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (w ramach poszczególnych asortymentów) uzależnionej od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż min. $\frac{3}{4}$ pierwotnego terminu ważności.
10. Pozostałe wymagania:
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest zaoferować gazy medyczne spełniające warunki dotyczące obrotu na terenie RP;
 - 2) Czystość oferowane tlenu medycznego nie może być mniejsza niż 99,5% zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Farmakopea Polska;
 - 3) Dostarczany dwutlenek węgla musi być wyrobem medycznym;

Wymagania Zamawiającego oraz zobowiązania Wykonawcy dotyczące dzierżawy zbiornika ciekłego tlenu medycznego:

1. Wykonawca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt dostarczyć do zbiornik Zamawiającego oraz do jego montażu i uruchomienia w sposób gwarantujący

prawidłową eksploatację, w terminie najpóźniej w dzień poprzedzający rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że posiada własny fundament pod zbiornik, instalację elektryczną oraz drogę dojazdową do zbiornika.

2. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym i właścicielem zbiornika obecnie dzierżawionego przez SP ZOZ MSWiA w Opolu sposobu i terminu jego demontażu oraz montażu nowego zbiornika.
3. Odpowiedzialność za prawidłowe posadowienie zbiornika ponosi Wykonawca.
4. W trakcie trwania czynności związanych z montażem i uruchomieniem zbiornika Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia Szpitala w dostawę tlenu medycznego i gazów do instalacji tlenowej Zamawiającego.
5. W ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pełnego wyposażenia zbiornika, tj. parownica, urządzenia kontrolno – pomiarowe celem umożliwienia jego prawidłowej eksploatacji.
6. W przypadku zaoferowania zbiornika innego niż zawarty w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do analizy nośności płyty fundamentowej na własny koszt oraz będzie z tego tytułu ponosił odpowiedzialność za posadowienie zbiornika.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wszelkich czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na eksploatację zbiornika w Urzędzie Dozoru Technicznego.
8. Niezwłocznie po uruchomieniu zbiornika na ciekły tlen medyczny Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentacji technicznej, w tym książkę rewizyjną oraz dostarczenia dokumentów zawierających: instrukcje obsługi zbiornika napisaną w języku polskim, kartę gwarancyjną zbiornika z warunkami gwarancji
9. W ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszystkich czynności związanych z bieżącą konserwacją i naprawami zbiornika w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy zbiornika i zgodności z przepisami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie.
10. Wykonawca gwarantuje serwis techniczny oferowanego urządzenia w taki sposób, aby zachować ciągłość bezawaryjnej pracy. Czas reakcji na zgłoszenie usterki/awarii, wyniesie max 24 godziny. W trakcie usuwania przyczyn usterki/awarii Wykonawca zapewni ciągłość dostawy tlenu i gazów w ilościach niezbędnych do codziennej działalności szpitala.