

# Politechnika Warszawska

KANCLERZ

ZP.D.AF.8.2023 L.dz.: DLiZ.261.2.2023

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2023 r.

## Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla jednostek Politechniki Warszawskiej, numer referencyjny ZP.D.AF.8.2023.

---

Zamawiający – Politechnika Warszawska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia treść zapytań postawionych przez Wykonawców wraz z udzielonymi, w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia.

### Pytanie 1

poz.7 - bezpiecznik BM 100A - proszę o określenie wielkości bezpiecznika WT00,WT1 WT2 itp.

#### Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 7, kolumna 2) nadając jej następujące brzmienie: „BEZPIECZNIK BM 100 A, wielkość określona zostanie przy składaniu zamówienia”.

### Pytanie 2

poz.8 - bezpiecznik BM 50A - proszę o określenie wielkości bezpiecznika WT00,WT1 WT2 itp.

#### Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 8, kolumna 2) nadając jej następujące brzmienie: „BEZPIECZNIK BM 50 A, wielkość określona zostanie przy składaniu zamówienia”.

### Pytanie 3

poz.9 -11 - bezpieczniki topikowe 15,25,5 A - jakie bezpieczniki topikowe Zamawiający ma na myśli? Zwykłe wkładki topikowe, bezpieczniki szklane rurkowe? Jaki rozmiar?

#### Odpowiedź:



Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 9, kolumna 2) nadając jej następujące brzmienie: „BEZPIECZNIK TOPIKOWY 15 A ceramiczny”.

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 10, kolumna 2) nadając jej następujące brzmienie: „BEZPIECZNIK TOPIKOWY 25 A ceramiczny”.

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 11, kolumna 2) nadając jej następujące brzmienie: „BEZPIECZNIK TOPIKOWY 5 A ceramiczny”.

#### **Pytanie 4**

poz. 16 - gniazdo potrójne n/t z uz. - gniazda z zapytania są produkowane tylko w wersji hermetycznej. Czy Zamawiający zezwala na taką wersję czy będzie rezygnacja z pozycji?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania gniazda w wersji hermetycznej.

#### **Pytanie 5**

poz.17 - oprawa rastrowa 2x36W - oprawy rastrowe pod zwykłe świetlówki już nie są produkowane. Występują już tylko w wersji pod świetlówki LED. Czy Zamawiający dopuszcza takie oprawy czy będzie rezygnacja z pozycji?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania oprawy do świetlówek LED.

#### **Pytanie 6**

poz.20 - łącznik świecznikowy podtynkowy podwójny - czy wymieniony w zapytaniu łącznik ma być zespolony z ramką czy do systemu ramkowego? Dodatkowo nadmienię, że ten sam łącznik jest w pozycji 55.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 20) poprzez usunięcie tej pozycji.

#### **Pytanie 7**

poz.21 - peszel typ rurka z łącznikami i uchwytyami 16 - proszę o wyjaśnienia do pozycji, czy Zamawiający oczekuje peszel czy rurki? Łączniki i uchwyty do peszla nie występują. Są do rurek ale to są już oddzielne pozycje.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 21, kolumna 2) nadając jej następujące brzmienie: „PESZEL o średnicy 16mm (ochrona kabli)”.

#### **Pytanie 8**

poz.26 - oprawa z taśmą led 60 cm IP65 z atestem - proszę o objaśnienia do pozycji. Co oznacza z taśmą led, jakim atestem itp.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 26) poprzez usunięcie tej pozycji.



**Pytanie 9**

poz.27 - oprawa podszafrkowa kuchenna 9W - proszę o objaśnienia do pozycji. Jaka oprawa kształt, czy LED , Czy może być zakres od 8-10W ? itp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 27, kolumna 2) nadając jej następujące brzmienie: „OPRAWA LED PODSZAFKOWA, KUCHENNA, moc 8-10W”.

**Pytanie 10**

poz.43 -44 - stateczniki magnetyczne 18W , 36W - produkty wycofane z produkcji (w związku z wycofaniem świetlówek liniowych oraz opraw dostosowanych do tych świetlówek) . Produkty nie możliwe do zakupu. Proszę o usunięcie pozycji 43 oraz 44.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 43 i 44) poprzez usunięcie tej pozycji.

**Pytanie 11**

poz. 60 - wyłącznik silnikowy FAEL M250 - proszę o określenie amperażu wyłącznika - są duże różnice cenowe pomiędzy amperami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 60, kolumna 2) nadając jej następujące brzmienie: „WŁĄCZNIK SILNIKOWY FAEL M 250 3P 1,5kW 2,5-4A, lub RÓWNOWAŻNY pod względem parametrów techn.”

**Pytanie 12**

poz.68 - żarówka LED G9 20W - żarówki LED G9 nie są produkowane w tak wysokich mocach, nie jest to możliwe technicznie. Maksymalna moc żarówek LED G9 to 12W. Czy Zamawiający zgadza się na odpowiednik żarówki 20W? Czy będzie rezygnacja z pozycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 68) poprzez usunięcie tej pozycji.

**Pytanie 13**

poz.72 - ramka do panelu 60x60 oxyled - proszę o określenie do jakiego panelu jest potrzebna ramka. Nie wszystkie ramki współpracują z panelami. Oxyled też ma kilak paneli i kilka ramek. By można było dobrać ramkę, potrzebna jest wiedza jaki panel Zamawiający posiada.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 72) poprzez usunięcie tej pozycji.



**Pytanie 14**

poz.73 - zasilacz LED POWER SUPPLY OXYLED MODEL PL-1001 40W - pod tą nazwą i kodem nie istnieje żaden zasilacz. Proszę o więcej szczegółów dotyczących zasilacza kształt, jakie IP, do czego zasilacz itp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo – cenowy formularza (poz. 73) poprzez usunięcie tej pozycji.

**Pytanie 15**

poz.74 - rozdzielnica 3x16 ETI natynkowa - teraz są produkowane rozdzielnice 3x18 - czy Zamawiający zgadza się na taką rozdzielnicę? Czy rozdzielnica ma być z tworzywa czy metal?

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 74, kolumna 2) nadając jej następujące brzmienie: „ROZDZIELNICA NATYNKOWA 3X 18 ETI z tworzywa sztucznego”.

**Pytanie 16**

poz.76 - oprawa LED Kanlux typ. Control Device XZ CY 168 - taki produkt nie istnieje. Proszę o dokładne określenie parametrów oprawy, by można było dobrać produkt zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, ewentualnie rezygnację z pozycji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 76) poprzez usunięcie tej pozycji.

**Pytanie 17**

poz.80 - ramka podwójna w kolorze białym - do jakiego systemu ma być ramka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 80) poprzez usunięcie tej pozycji.

**Pytanie 18**

poz.91 - gniazdo 1x z/u - proszę o określenie typu gniazda natynkowe czy podtynkowe , do ramki czy zespolone?

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 91, kolumna 2) nadając jej następujące brzmienie: „GNIAZDO 1X Z/U podtynkowe z ramką”.

**Pytanie 19**

poz.92 - gniazdo 1x z/u z klapką IP44 zaciski śrubowe 16A - proszę o określenie typu gniazda natynkowe czy podtynkowe, do ramki czy zespolone?



**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 92, kolumna 2) nadając jej następujące brzmienie: „GNIAZDO 1X Z/U Z KLAPKĄ IP44 ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V podtynkowe z ramką”.

**Pytanie 20**

poz.93 - gniazdo 2x z/u zaciski śrubowe 16A - proszę o określenie typu gniazda natynkowe czy podtynkowe, do ramki czy zespolone?

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 93, kolumna 2) nadając jej następujące brzmienie: „GNIAZDO 2X Z/U IP44 ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V podtynkowe z ramką”.

**Pytanie 21**

poz.94 - gniazdo komputerowe 1xUAE 8 KAT.5E UTP PŁASKIE- proszę o określenie serii gniazda, czy nie ma to znaczenia dla Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Wszelkie wymagania Zamawiającego w tym zakresie zostały określone w Załączniku 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy.

**Pytanie 22**

poz.120 - gniazdo komputerowe 2xUAE 8 KAT.5E UTP PŁASKIE- proszę o określenie serii gniazda , czy nie ma to znaczenia dla Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Wszelkie wymagania Zamawiającego w tym zakresie zostały określone w Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy.

W związku z niewystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie przedłuża termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia 01 września 2023 r. do godziny 10:00.

wz. mgr inż. Wojciech Starczyński



ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa  
tel. 22 234 6230, 22 234 6695  
e-mail: kanclerz.pw@pw.edu.pl