



SEWIK

Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane
tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458
sewik@sewik.com.pl
www.sewik.com.pl

Zakopane dnia, 02 czerwca 2023 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dot.: Informacja o wyjaśnieniach treści SWZ w postępowaniu przetargowym znak: 13S/Jaszczurówka/2023.

Na podstawie art. 30 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych¹ SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Modernizację zestawu pompowego dla zachodniej części Zakopanego na SUW Jaszczurówka w Zakopanem**” w dniu 1 czerwca 2023 r. wpłynął wniosek od Wykonawcy w zakresie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”). Wniosek Wykonawcy wpłynął w terminie wskazanym w art. 30 ust 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Sewik spółki z o.o. w Zakopanem jako termin składania pytań.

Poniżej Zamawiający przekazuje treść wniosku wraz z udzielonym wyjaśnieniem:

1. Czy podana moc pomp jest mocą maksymalną czy należy ją traktować jako wymaganą?
Odpowiedź: Podaną moc pomp należy traktować jako wymaganą.
2. Czy można zastosować pompy o mniejszej mocy i wymaganej wydajności 11l/s przy ciśnieniu 9,6bara?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania pomp o mocy podanej w specyfikacji.
3. Jaki jest wymagany zakres pomiarowy sondy hydrostatycznej i jaka jest wymagana długość przewodu sondy?
Odpowiedź: Zakres pomiarowy sondy hydrostatycznej – 0 – 270cm, długość przewodu sondy ok. 15m, w celu ustalenia dokładnej długości należy odbyć wizję lokalną w terenie zgodnie z treścią specyfikacji.
4. Jaka jest średnica i długość przewodów rurowych podlegająca wymianie?
Odpowiedź: Średnica rur podlegających wymianie to 160mm(tłoczna) oraz 250mm(zasilająca), sumaryczna długość rur ok 4m, w celu określenia dokładnych parametrów należy odbyć wizję lokalną w terenie zgodnie z treścią specyfikacji.
5. Z jakiego materiału mają być wykonane przewody rurowe?
Odpowiedź: Przewody rurowe należy wykonać z rur stalowych lub PE.
6. Jakie kształtki i w jakiej ilości muszą być zabudowane na rurociągu?
Odpowiedź: 2 kolana, po jednym na rurociągu zasilającym i tłoczącym, w celu ustalenia dokładnych parametrów należy odbyć wizję lokalną w terenie zgodnie z treścią specyfikacji.
7. Czy wymianie podlega też armatura, jeśli tak to jaka?
Odpowiedź: Wymianie nie podlega armatura.
8. Czy należy przewidzieć montaż łączników amortyzacyjnych między zestawem a rurociągiem?
Odpowiedź: Tak należy przewidzieć montaż łączników amortyzacyjnych.
9. Czy do wzięcia udziału w przetargu konieczne jest odbycie wizji lokalnej terenu budowy?
Odpowiedź: Tak, do wzięcia udziału w przetargu konieczne jest odbycie wizji lokalnej w terenie budowy.

CZŁONEK ZARZĄDU
DS. INWESTYCJI I EKSPLOATACJI

Rafał Birecki

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Sikora

[podpis Kierownika Zamawiającego]

¹ Regulamin dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html>





SEWIK

Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane
tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458
sewik@sewik.com.pl
www.sewik.com.pl

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 81 Regulaminu Zamawiający informuje, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o niniejszy Regulamin wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.). Stronom postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej na podstawie ustawy Kodeks cywilny.

Otrzymują:

- strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/774636>
- Wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ,
- a/a ZP.

Sporządziła: Ewa Dworska.

Konta bankowe: BNP Paribas Bank Polska O/Zakopane 79 1600 1042 0002 0141 8065 6001
PEKAO S.A. O/Zakopane 14 1240 4748 1111 0000 4874 8559
REGON: 490003792 NIP: 736-000-69-71 KRS: 0000090155 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
Kapitał zakładowy Spółki: 52 755 600,00 zł

