

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. na zadanie pn.: **MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W JELENIEJ GÓRZE**
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.39.2024.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania o następującej treści:

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający dopuszcza:

- słupy nośne z rur fi 76,1mm stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorach RAL?
- dachy i balustrady z płyt HPL gr. 6mm / HDPE gr. 10-15mm
- podesty ze sklejki antypoślizgowej gr. 15mm w ramie stalowej ocynkowanej ogniowo
- stopnie mostka w zestawie, płaszczyznę pomostu na sprężynie z antypoślizgowej płyty HDPE ?
- elementy rurowe z rury fi 38-40mm ocynkowanej i malowanej proszkowo lub zamiennie z profila 40x40mm ocynkowanego i malowanego proszkowo
- korpusy bujaków z płyt HDPE gr. 12-15mm
- nawierzchnię wylewaną jednolitą w kolorze ceglastoczerwonym lub ciemnozielonym zamiast koloru pomarańczowego i niebieskiego w formie przypominającej kratownicy ? Doświadczenia z programem Radosna Szkoła pokazują że kolor pomarańczowy jest mało odporny na UV i szczególnie narażony na zabrudzenia. Proponowany kolor czerwony lub zielony jest najbardziej praktyczny w użytkowaniu (odporny na zabrudzenia i UV)?
- Czy grubość nawierzchni można dopasować do wysokości upadku proponowanych urządzeń, np. nasz zestaw ma HIC 1,87m i grubość nawierzchni chcemy dopasować do tej wysokości; ponadto większość urządzeń ma HIC do 1m i grubość nawierzchni również można dopasować do tej wysokości zamiast do 1,5m?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE NR 2

Czy przy wykonywaniu nowej nawierzchni syntetycznej wylewanej można wykorzystać istniejącą podbudowę, jeśli podczas rozbiórki starej nawierzchni syntetycznej okaże się że podbudowa jest prawidłowa lub ewentualnie wymaga poprawienia (dosypania kruszywa/piasku, ubicia itp.) ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający informuje, że jeśli podczas rozbiórki starej nawierzchni syntetycznej okaże się, że podbudowa jest prawidłowa lub ewentualnie wymaga poprawy to wyraża zgodę na jej wykorzystanie.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Aleksandra Malko

Z-ca Przewodniczącego komisji przetargowej