



uwaga 2
W przypadku potwierdzenia wymaganego oparcia istniejącego nadproża przy poszerzaniu otworu o 6cm oraz przy braku zmiany poziomu tego nadproża można zrezygnować z proj. belek stalowych

uwaga 1
Założony układ belek drewnianych stropu

UWAGI:
-Stal kształtowa S355
-Elektrody ER 1.46
-Grubość spoin pachwinowych nie zdefiniowanych na rysunku powinna mieścić się w przedziale min-0.2 elem. grubszego max-0.7 elem. cieńszego

BETON C20/25 /B25/
STAŁ ZBROJENIOWA
GŁÓWNA AIIIIN RB500W

PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: KONSTRUKCJA

STALBET

PROJEKT

</