



G M I N A S K R W I L N O

ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, 54 270 02 14

Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie

REGON 910866755

NIP 8921453887

e-mail: gmina@skrwilno.pl

www.bip.skrwilno.pl

Skrwilno, dnia 6 lutego 2024 roku

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **RI.271.2.2024.AS**

Nazwa zadania: **Przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Skudzawach, gmina Skrwilno.**

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, przesłane przez platformę zakupową w dniu 01.02.2024 r. wyjaśniamy:

Pytanie 1.

Projekt architektoniczno-budowlany wspomina o szczegółowych rozwiązaniach wykonania robót budowlanych w projekcie technicznym. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o powyższy projekt.

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający uzupełnił dokumentację o projekt techniczny branży konstrukcyjno-budowlanej.

Pytanie 2.

Nową konstrukcję dachu zaprojektowano jako drewnianą z prefabrykowanej kratownicy. Szczegółowe rozwiązanie jej wykonania wskazano w projekcie technicznym konstrukcji, którego nie ma w udostępnionej dokumentacji. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 2.

Zamawiający uzupełnił dokumentację o projekt techniczny branży konstrukcyjno-budowlanej. Jednocześnie informuje o potrzebie sporządzenia przez Wykonawcę projektu warsztatowego na etapie budowy.

Pytanie 3.

Nad pomieszczeniem kotłowni zaprojektowano strop gęstożebrowy belkowo – pustakowy. Jego rozwiązanie wykonania szczegółowo wskazano w projekcie technicznym. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o powyższy projekt.

Odpowiedź na pytanie 3.

Zamawiający uzupełnił dokumentację o projekt techniczny branży konstrukcyjno-budowlanej.

Pytanie 4.

Projekt architektoniczno-budowlany mówi o wykonaniu utwardzenia terenu zgodnie z projektem technicznym, którego nie ma w udostępnionej dokumentacji. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 4.

Zamawiający uzupełnił dokumentację o projekt techniczny branży konstrukcyjno-budowlanej.

Pytanie 5.

Czy w zakresie zadania jest wykonanie hydrantu wewnętrznego DN25 ? Projekt architektoniczno-

budowlany zakłada jego wykonanie, zaś na rysunkach w branży sanitarnej jest jako odrębne opracowanie.

Odpowiedź na pytanie 5.

Należy uwzględnić w wycenie wykonanie hydrantu wewnętrznego DN25 wraz z dodatkową dokumentacją.

Pytanie 6.

W udostępnionych przedmiarach robót w branży budowlanej poz. 77,78,79 dotyczy tego samego co w przedmiarach branży sanitarnej poz. 102,103,107, przy czym poz. 77 w branży budowlanej, nie wiadomo do czego się tyczy. Czy to jest błąd, że zostało to powielone?

Odpowiedź na pytanie 6.

Należy pominąć poz. 77, 78, 79 z przedmiaru branży budowlanej, a uwzględnić pozycje 102, 103 i 107 przedmiaru branży sanitarnej. Faktycznie, nastąpiło powielenie zakresu robót, w tym zakresie w dwóch kosztorysach.

Pytanie 7.

Czy zamawiający ma jakiś konkrety wymóg w kontekście wyglądu stołów i krzeseł, które również należy wycenić?

Odpowiedź na pytanie 7.

Zamawiający w załączeniu przedstawia wizualizację oczekiwanych stołów i krzeseł. Drewno oraz laminat w kolorze buk lub dąb sonoma. Tkanina obiciowa krzesła ekoskóra, odporność na ścieranie kategoria A, kolor beż np. vienna 5.

Pytanie 8.

Czy jest narzucony materiał z jakiego ma zostać wykonana stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna? Projekt wskazują na możliwość wykonania z profili PCV jak i aluminium.

Odpowiedź na pytanie 8.

Zamawiający oczekuje wykonania i wyceny stolarki okiennej w ramach aluminiowych oraz drzwi zewnętrznych o konstrukcji aluminiowej, przy czym stolarka powinna spełniać wymagania WT pod względem współczynnika przenikania ciepła.

Pytanie 9.

Na dachu projektuje się ułożenie blachy panelowej. Czy Zamawiającemu chodzi o blachę panelową na rąbek stojący, czy jakąś inną?

Odpowiedź na pytanie 9.

Zamawiający oczekuje wykonania pokrycia dachu z blachy panelowej na rąbek stojący „click”.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje jednocześnie o nie przedłużeniu terminu składania ofert.

Kierownik Zamawiającego